Сведения о сертификате соответствия

Распечатка открытых данных Единого реестра сертификатов соответствия Росаккредитации на 15.10.2026. Сверить запись можно по ссылке: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3473139/baseInfo

Регистрационный номер	ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00224/24
Статус	Действует
Дата регистрации	31.07.2024
Дата окончания действия	30.07.2029
Номер бланка	0434087
Технический регламент	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Заявитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "АЛЮР", ИНН 6025013482
Изготовитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "АЛЮР"
Адрес изготовителя	182115, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, УЛИЦА ГОГОЛЯ, 3-Б
Орган по сертификации	Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД" (RA.RU.11АГ67)
Продукция	Кабели силовые, с медными или алюминиевыми жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, число жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм. кв. включительно, марок: ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS.
Нормативные документы	ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия».