Сведения о сертификате соответствия

Распечатка открытых данных Единого реестра сертификатов соответствия Росаккредитации на 15.10.2026. Сверить запись можно по ссылке: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3635190/baseInfo

Регистрационный номер	ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00589/25
Статус	Действует
Дата регистрации	30.12.2025
Дата окончания действия	29.12.2030
Номер бланка	0575076
Технический регламент	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Заявитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС", ИНН 5940200262
Изготовитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС"
Адрес изготовителя	РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕВДА м.о., Г РЕВДА, УЛ НАХИМОВА, ЗД. 13
Орган по сертификации	Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго» (RA.RU.11АЖ03)

Продукция	Кабели силовые для нестационарной прокладки, в том числе товарного знака Prokabex®, с медными жилами, экранированные и без экрана, с числом основных жил 1, 2, 3 номинальным сечением от 0,5 до 400 мм2, с жилой заземления и/или нулевой жилой номинальным сечением от 0,5 до 240 мм2, с числом вспомогательных жил 1, 2 номинальным сечением от 0,5 до 16 мм2, на номинальное напряжение из ряда: 220/380, 380/660 и 450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц, в климатическом исполнении УХЛ и ХЛ, марок: см. Приложение 1, бланк № 1081002. Кабели силовые для нестационарной прокладки, в том числе товарного знака Prokabex®, с медными жилами, экранированные и без экрана, с числом основных жил 1, 2, 3 номинальным сечением от 0,5 до 400 мм2, с жилой заземления и/или нулевой жилой номинальным сечением от 0,5 до 240 мм2, с числом вспомогательных жил 1, 2 номинальным сечением от 0,5 до 16 мм2, на номинальное напряжение из ряда: 220/380, 380/660 и 450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц, в климатическом исполнении УХЛ и ХЛ, марок: КГТП, КГТП-ХЛ, КГТПЭ, КГТПЭ-ХЛ – с изоляцией и оболочкой из термопластичного эластомера; КГВ, КГВВ, КГВЭВ, КГВВ-П, КГВВ-ХЛ, КГВЭВ-ХЛ – с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке; КГВнг(А), КГВВнг(А), КГВЭВнг(А), КГВВнг(А)-ХЛ, КГВЭВнг(А) ХЛ, КГВВ-Пнг(А), КГВВ-Пнг(А)-ХЛ – с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А; КГВнг(А)-LS, КГВнг(А)-LS-ХЛ, КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А)-LS, КГВВнг(А)-LS-ХЛ, КГВЭВнг(А)-LS-ХЛ, КГВнг(А)-FRLS, КГВнг(А)-FRLS-ХЛ, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLS-ХЛ, КГВЭВнг(А)-FRLS-ХЛ – с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие; КГППнг(А)-HF, КГПЭПнг(А)-HF, КГППнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-FRHF – с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в том числе огнестойкие.
Нормативные документы	ТУ 27.32.13-019-24076870-2025 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Технические условия»; ТУ 27.32.13-019-24076870-2025 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Технические условия»