Сведения о сертификате соответствия

Распечатка открытых данных Единого реестра сертификатов соответствия Росаккредитации на 15.10.2026. Сверить запись можно по ссылке: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3459512/baseInfo

Регистрационный номер	ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00222/24
Статус	Действует
Дата регистрации	04.07.2024
Дата окончания действия	03.07.2029
Номер бланка	0405144
Технический регламент	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Заявитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", ИНН 4004001161
Изготовитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Адрес изготовителя	249841, РОССИЯ, Калужская область, ДЗЕРЖИНСКИЙ м.р-н, Д ЖИЛЕТОВО, с.п. ДЕРЕВНЯ ЖИЛЕТОВО, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 1, СТР. 5
Орган по сертификации	Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД" (RA.RU.11АГ67)
Продукция	Кабели силовые, с медными или алюминиевыми жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, частотой 50 Гц, марок: ВВГнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS с числом жил 1-5 номинальным сечением 1,5-50 мм²; АВВГнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS с числом жил 1-5 номинальным сечением 2,5-35 мм²; ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS с числом жил 2, 3 номинальным сечением 1,5-10 мм².
Нормативные документы	ТУ 27.32.13-022-22901100-2024 "Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия"