# Сведения о сертификате соответствия

Распечатка открытых данных Единого реестра сертификатов соответствия Росаккредитации на 15.10.2026. Сверить запись можно по ссылке: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3573263/baseInfo

| | |
|---|---|
| **Регистрационный номер** | ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00537/25 |
| **Статус** | Действует |
| **Дата регистрации** | 24.04.2025 |
| **Дата окончания действия** | 23.04.2030 |
| **Номер бланка** | 0574062 |
| **Технический регламент** | ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» |
| **Заявитель** | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙКАБЕЛЬ", ИНН 7457004984 |
| **Изготовитель** | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙКАБЕЛЬ" |
| **Адрес изготовителя** | 456082, РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТРЕХГОРНЫЙ, УЛ. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 5 |
| **Орган по сертификации** | Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго» (RA.RU.11АЖ03) |
| **Продукция** | Провода и шнуры гибкие, со скрученными или параллельными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке, марок: ПВС - с числом жил 2, 3, 4, 5, сечением жил из ряда: 0,75; 1,00; 1,50; 2,50 мм2, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В; ШВВП – с числом жил 2, 3, сечением жил 0,50 или 0,75 мм2, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В. |
| **Нормативные документы** | ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» |