



	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 81 Comunicaciones Subcapítulo 81.3 Instalaciones y equipos	Página 1 de 1
		Fecha de Creación 06/marzo/2020
		Fecha de Revisión 06/marzo/2020
	La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 81.3.2 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).	

81.3.2 FUENTE DE ENERGÍA ALTERNATIVA

Las bases repetidoras de las transmisiones de radio por su naturaleza geográfica cuentan con plantas de luz operadas por Diesel mismas que son revisadas periódicamente a fin de reabastecer el combustible a las mismas y verificar su óptimo funcionamiento, en caso de una perdida de señal repentina de algún repetidor personal de C5 atiende de manera inmediata para las reparaciones o reconexiones a que haya lugar.

Así mismo se tiene contacto estrecho con la Comisión Federal de Electricidad, a quien se acude para que con prontitud se subsane la causa origen de la falla de suministro, toda vez que se tiene identificada la estación o sub estación de dicha dependencia que brinda el servicio al local afectado.

La fuente de energía alternativa debe someterse a una prueba e inspección documentada, como mínimo una vez por mes, así como a una prueba u operación a plena carga por lo menos una vez por año.

Revisó	Aprobó
Fernando Dávalos Montaña Gerente de Acreditación CALEA	Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM

