

PROPOSITION DE PROJET

Reference : PLP052HS2B A000CE000I00110 0000000I000000000000

Agence : FRANCE AIR - 383 rue des Barronnieres - 01700 Beynost - Donnees : 13-02-2026

Refroidissement

Temp. entree eau utilisation	C	12.0
Temp. sortie eau utilisation	C	7.0
Glycol cote utilisation	%	0
Temp. air exterieur source	C	35.0
Humidite relative air source	%	40
Pourcentage de charge	%	100

Chauffage

Temp. entree eau utilisation	C	40.0
Temp. sortie eau utilisation	C	45.0
Glycol cote utilisation	%	0
Temp. air exterieur source	C	7.0
Humidite relative air source	%	87
Pourcentage de charge	%	100

Donnees acoustiques

Distance en champ libre	m	10.0
Facteur de directionnalite		2

Norme UNI EN 14511

Calculs selon la norme UNI EN 14511		Oui
UNI EN 14511 Version		UNI EN 14511 - 2022

Refroidissement (Performances)

Puissance frigorifique	kW	41.7
Debit eau utilisateur	l/h	7155
Perte de charge utilisateur	kPa	30
Puissance absorbee compresseurs	kW	16.0
Courant absorbe compresseurs	A	25.6
Puissance absorbee totale	kW	16.6
Courant absorbe total	A	28.8
EER	W/W	2.50
EER UNI EN 14511	W/W	2.48
SEER	Wh/Wh	4.15

Chauffage (Performances)

Puissance calorifique	kW	52.3
Debit eau utilisateur	l/h	9087
Perte de charge utilisateur	kPa	48
Puissance absorbee compresseurs	kW	14.8
Courant absorbe compresseurs	A	23.8
Puissance absorbee totale	kW	15.5
Courant absorbe total	A	27.0
COP	W/W	3.37
COP UNI EN 14511	W/W	3.32
SCOP	Wh/Wh	4.35
Eta s		171.0
Classe saisonniere chauffage		A++

Donnees generales

Max courant absorbe (FLA)	A	56
Courant de demarrage (LRA)	A	57
Niveau de puissance acoustique Lw	dB(A)	83
Niveau de pression acoustique Lp	dB(A)	55
Debit d'air source	m3/h	16259
Nombre de ventilateurs		2
Refrigerant		R290
GWP		3
Poids sans options	kg	500
Alimentation		400 / 3+N / 50