

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ74.В.00402

№ 0004260

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "СЛОТЕКС"

Адрес: 195279, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, дом 64

ОГРН: 1037816027776 Телефон: +7812334477 факс: +78123867810 E-mail: info@slotex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "СЛОТЕКС"

Адрес: 195279, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, дом 64, литер А.

ОГРН: 1037816027776 Телефон: +7812334477 факс: +78123867810 E-mail: info@slotex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, ОГРН: 1117847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пластик декоративный бумажно-слоистый СЛОТЕКС, толщиной от 0,5 до 16 мм, плотностью от 1350 до 1400 кг/м³, типа: FR4, выпускаемый по ТУ 2256-006-11111530-2003. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

ОКПД-2

22.21.42.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Приложение 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ4, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №0004254).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № ПБ74-152/06-2017 от 22.06.2017 г., ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г. Акт анализа состояния производства № ПБ74.АП.104-СС/03-2017 от 21.03.2017г., ОС «СЗРЦ СЕРТ» ООО «СЗРЦ ПБ». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

22.06.2017

по 21.06.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.В. Брусникин

Е.А. Медведева



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ74.В.00402

(обязательная сертификация)

№ 0004254

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента.

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Умеренногорючий (Г2) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемый (В2) в соответствии со ст.13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Высокоопасный по токсичности (Т3) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ
ПОДПИСЬ

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия