

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 184

El día viernes 26 de abril de 2013, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: ausente con aviso por elección de autoridades en la asociación.

CEPIA: Roberto Giassone.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Marcela Bosch, representante del DEM. Liliana Bina, Directora de Planeamiento.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM; Alberto Verdinelli, asesor del Concejo de Representantes, Raquel Merlino, concejal integrante del equipo técnico.

Visitantes: Nazareth Paz Margonari y Graciela Merlo.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
- **Área central:** tema FOS y Retiros para enviar
- **Proyecto un piso más para hoteles:** opinión de las instituciones.
- **Estadio Club de Pesca** (proyecto a concertar), informe de la Unidad Técnica
- **Centro Recreativo Bahía del Gitano** (proyecto a concertar), informe de la Unidad Técnica
- Información sobre el decreto 216/13, por medio del cual se crea la **Junta Municipal de Patrimonio** dentro del CPUA

- Ingresó desde la Comisión de Obras Públicas del Concejo de Representantes proyecto constructivo del Sr. Azurey (esquina juegos)

En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día, Área Central: FOS y retiros. La Unidad Técnica corrigió el archivo según lo debatido en las reuniones. Preguntan si acuerdan con enviar la propuesta de FOS y retiros y luego agregan el tema de subsuelos, estacionamientos y piso extra para hoteles; o deciden enviar todo junto en un paquete.

Martínez resumen los puntos acordados y explica cómo quedaron los artículos, faltaría definir el tema de la línea municipal (LM) y línea de edificación (LE), que había planteado Eduardo Vega. Vega expresa que la línea municipal no se puede alterar, la restricción de vereda es de 2 metros, y se define una línea denominada futura línea municipal que no tiene validez legal, cree que en cambio debiera decir línea de edificación y línea de servicios. Es un espacio privado de uso público, por ejemplo, no se permite la conexión a la casilla de gas. Las normas de ENARGAS no permiten ingresar con un caño de dos kilogramos en el espacio privado.

Bina propone poner la línea de edificación en relación al eje de la calle, sería más simple. Vega agrega que la línea municipal es de acuerdo a títulos y mensura, pueden manejarse con la línea de edificación según el artículo 5º, medida desde el eje de calzada, y eliminar la futura línea municipal que es la que lleva a la confusión. Debaten sobre la utilidad de la línea municipal, para ampliar la calle. En ciertos casos es necesaria. Ejemplifican con casos prácticos. Debaten.

Bina expresa que el caso Manhattan fue una mala interpretación de la norma, entre la línea de edificación y la línea municipal no se puede hacer nada, el propietario puede solicitar que lo expropian. Vega propone fijar la línea de edificación y de servicios y línea municipal, eliminando la futura línea municipal.

Gómez dice que el eje de la calle también puede traer problemas porque hay canteros centrales, hay interpretaciones ambiguas. Martínez expresa que la futura línea municipal sirve para ampliar la calzada o hacer las veredas, es útil en esos casos. Vega explica que se mide técnicamente, de acuerdo a la mensura y línea municipal. La línea de edificación se determina por ordenanza.

García Setti indica que el problema de la línea municipal excede al Código de Edificación, debería estar marcarse cuando se hace un loteo, pero no es así. En algún momento, esas situaciones de dominio, desde el Estado deberían sanearlas con la mensura correspondiente. Cree que desde el CPUA deberían abocarse sólo a la línea de edificación. La línea municipal es un problema jurídico y de servicios.

Bina coincide y dice que no es tan complejo, la línea municipal se define por el eje de calzada, las calles en general tienen 12 metros y cuatro de vereda. Cuando haya una duda puede consultarse al CPUA. Que el Código de Edificación sea claro y en caso de controversia, intervenga el CPUA. Vega dice que su propuesta es sacar la futura línea municipal. García Setti acuerda con Bina, dice que se cierra el tema y la UT elaborará la propuesta para el AC.

Pasan a tratar el segundo punto del orden del día, referido al piso extra para hoteles, se receptan las opiniones de las instituciones.

CEPIA acuerda con el espíritu de mejorar las prestaciones de los hoteles. La ordenanza debería establecer la utilización del 50% de la planta. Para aumentar del 50 al 100 %, en las zonas B, que vayan a concertación, constatando que realmente mejoren las prestaciones del hotel y con retiro aterrazado a 45°, de manera se justifique la ampliación.

Vega, por el Colegio de Técnicos Constructores, acuerda con CEPIA, que se permita un piso más al 100 por ciento, concertado, retiro aterrazado a 45°.

El Colegio de Ingenieros cree que no hace falta la concertación, plantean darles directamente el 100% para hoteles en todas las zonas, con aterrazamiento a 45°, en toda la ciudad.

Merlino plantea darles el 100 % del piso por concertación.

La Directora de Planeamiento, Liliana Bina, dice que a la norma actual podrían incorporarle que en el caso de los hoteles se les permite la ocupación del 100 por ciento del piso extra, con uso libre.

Frenquelli manifiesta que el Colegio de Arquitectos no acuerda con la concertación, considera que es un mecanismo muy engorroso. Proponen permitir un piso más con el dictamen favorable de la Dirección de Planeamiento. Bina no acuerda.

ADARSA no acuerda con la concertación, en todo caso, el proyecto podría pasar por el CPUA.

Amalia Gómez pregunta si se permitiría una planta extra, más el 50% para amenities. E responden que no, que sólo sería una planta extra en el caso de los hoteles.

En general acuerdan con establecer un mecanismo por medio del cual el proyecto pase por el CPUA o por la Dirección de Planeamiento. La ocupación de 50 % para uso común ya está permitida, para lograr el 100% requerirá un informe favorable.

Pasan a tratar el tercer tema del orden del día, concertación del Estadio y Anfiteatro del Club de Pesca. Se presenta informe de la Unidad Técnica. Leen la ordenanza de declaración de interés turístico para la concertación. Dan lectura a la nota de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Concejo de Representantes, en la que solicitan el tratamiento y evaluación en el marco del artículo 4.1.12.1/2, proyectos sujetos a concertación.

Mónica Martínez lee el memorando¹ elaborado en la reunión de Unidad Técnica, en el mismo se abstienen de opinar sobre el gimnasio en la Escuela Carlos Paz. Ratifican las recomendaciones del dictamen en mayoría, agregan el tema de la cantidad de cocheras y señalan que para las intervenciones bajo la cota 38 deben contar con la autorización de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. De acuerdo a la ordenanza de espectáculos públicos, se requiere un estacionamiento cada 25 personas.

Debaten sobre la altura y ocupación del lote. Los proyectos por concertación no imponen altura máxima, pero se ubica en zona ACI. Bina cree que no puede superar la altura máxima concertada para los edificios en el AC, que es de 24 metros.

El equipo técnico también realizó observaciones técnicas del proyecto, creen que el desarrollo es insuficiente. Plantean que deberían solicitar el dominio, antes de que se apruebe.

Martínez expresa que el proyecto avanza sobre el espacio público provincial. En Catastro Provincial no figura la parcela del Club de Pesca. Buscan lotes y parcelas en el catastro municipal. Expresan que si es un lote de dominio público provincial, debería ser aprobado por ley. Estudiarán que no haya problemas con el dominio. Desde el municipio les informan que el Club de Pesca es el titular desde 1950, con mejoras introducidas en 1994. Asimismo averiguarán en Catastro Provincial.

El Colegio de Ingenieros no acuerda con permitir cocheras por debajo de la cota 38, el estadio se ubica en una zona fácilmente inundable, por más que cambien la entrada puede traer problemas. Plantean que se hagan las cocheras en otro lado, por ejemplo en la escuela Carlos Paz. Dicen que deben exigir un plan de contingencia en los eventos y organizar el tránsito. Por otro lado, consideran que el anteproyecto no es claro, debería desarrollarlo con mucho más detalle para poder evaluarlo.

Merlino manifiesta que para evaluarlo en general y por su relación con el entorno, se puede utilizar el material presentado.

ADARSA mantiene su postura inicial sobre este tema. Creen que el proyecto no debería estar en ese lugar, Laura Colladon expresa que escuchando las observaciones que realiza la Comisión Plenaria, confirma que el estadio no debería hacerse allí, se trata de una zona de riesgo de inundación alto, no alcanza la cantidad de cocheras proyectadas para la capacidad del estadio, supera la altura máxima, no mantiene la identidad del Club de Pesca, en pocas palabras, no representa la ciudad que ADARSA quiere.

CEPIA, por su parte, también mantiene su opinión, consideran que un emprendimiento de este tipo debería estar ubicado en la entrada de la ciudad. Dicen que es necesario pensar a futuro, en los próximos 20 años. Además, al Club de Pesca se le suma el proyecto de la esquina.

Eduardo Vega, desde el Colegio de Técnicos Constructores, opina que es una decisión política. Este gobierno tomó la decisión de darle viabilidad al estadio. Como técnicos deberían analizar la viabilidad técnica de proyecto, considera que para ello les falta información. Deberían exigirles un protocolo de presentación del proyecto para seguir estudiando.

Bina dice que más allá de la decisión política, técnicamente siempre se alentó para que esa zona sea un parque, pero como no se pudieron expropiar todos los terrenos privados, sólo se expropió una parte. No acuerda con las cocheras en subsuelo, si bien existen tecnologías para construir en zonas inundables. En el centro, cree que es importante darle continuidad al tejido comercial, que el proyecto se integre con el entorno. Desde la Dirección de Planeamiento no acuerda con aprobar el proyecto tal y como está presentado, pero sí acuerda con la factibilidad del uso recreativo, y con la necesidad de renovación de Club de Pesca. Dice que deben evaluar costo beneficio.

Frenquelli, dice que personalmente opina que la prioridad es intervenir en esa zona a fin de mantener la calidad. Cuando ya hay decisiones tomadas, es necesario aportar para mejorar el proyecto a fin de que se haga de la mejor manera posible. El Club ya cuenta con el apoyo municipal para ir a gestionar a la Provincia y solicitar el uso de los terrenos colindantes, ya que no pueden aprobar un proyecto que no cabe en el terreno. Bina

¹ Se adjunta memorando de la Unidad Técnica.

adhiera al planteo, el proyecto debe salir condicionando a la aprobación de la Provincia, reiterar la factibilidad que ya les dieron con las observaciones realizadas. En el próximo paso el CR les puede pedir que traigan la factibilidad de la provincia.

Merlino expresa que eso ya fue solicitado, indica que pueden seguir avanzando condicionando la aprobación definitiva al acuerdo de la provincia. Cuando el proyecto llega a Obras Privadas se les exigen todas esas cuestiones.

García Setti dice que los ingenieros no quieren las cocheras por debajo de la cota 38, no porque no existan medidas técnicas para resolverlas, sino porque dudan de que se haga lo que se debe para evitar que ingrese el agua al subsuelo. Faltan elementos en el proyecto, como es el caso de las medidas de seguridad. Además, se ubica al lado de un terreno privado de la provincia, por lo que están limitados a lo que les ceda el Estado. La parcela debe ser la adecuada para el proyecto. No tiene problema con la altura, pero sí, con la falta de desarrollo en las medidas de seguridad y de evacuación de 5000 personas, estos aspectos no están bien definidos en el anteproyecto a fin de poder hacer un análisis técnico completo.

Verdinelli les pregunta cómo siguen. El Concejo de Representantes decidió comenzar con la concertación. Pregunta cuál es el próximo paso, si van a reunirse con los proyectistas.

Bina expresa que el proyecto así como está presentado no va, para la renovación el Club de Pesca deberían hacer un proyecto adecuado para esa zona, a escala del ciudad, integrado con el AC y su entorno, con buenas visuales y sin las medianeras ciegas. Cree que deberían plantear los requerimientos para que traigan otro proyecto y tomarse un tiempo más si es necesario.

García Setti les pregunta cómo siguen con este tema. Propone tomarse una semana para estudiarlo, averiguar cuál es el dominio y que cada institución traiga su opinión.

Raquel Merlino dice que el tema del dominio no debería limitarlos para seguir avanzando, hasta que traigan la autorización de la Provincia pueden ir planteando las objeciones y recomendaciones. Martínez expresa que son tantos los ajustes que se les solicitan, que necesariamente van a tener que modificar el proyecto.

Vega agrega que no se habló de paralizar el estudio y análisis, sino de ir averiguando la cuestión legal y técnica, es importante contar con el domino, ya que en las costas hubo expropiaciones y muchas no se terminaron de resolver.

Merlino propone agilizar el dictamen, no dilatarlo más, y avanzar en los condicionamientos. Si no está resuelto el tema del dominio, les va a frenar el avance en otras áreas.

Verdinelli expresa que el proyecto tiene una serie de déficits, deben resolver cómo y cuándo le dan inicio a la concertación. El Club de Pesca se maneja más con los medios de comunicación que con los papeles, entonces, podrían decir desde el CPUA que la concertación está en curso.

Vega señala que deberían dejar en claro que no se está parando la concertación y que el proyecto tiene muchas falencias técnicas, enumerarlas y pasarlas por escrito al proyectista.

Laura Colladon dice que ella no hablaría de concertación hasta tanto no haya más definiciones. Ahora hay más objeciones que acuerdos con el proyecto. Bina responde que ya estamos en el proceso de concertación, luego, como último paso se solicitará lo que el municipio pida a cambio. El próximo paso sería en base pedir un nuevo proyecto, contestar al CR con las recomendaciones.

Frenquelli dice que lo más complejo del proyecto es que no cabe en el lote, la estructura básica es la que condiciona las dimensiones. Lo demás es mucho más simple de modificar.

Verdinelli realiza una moción de orden, propone trabajar en la semana, redactarlo y que las instituciones lo revisen y envíen sus opiniones por mail.

Amalia Gómez solicita que se lean los cuatro puntos básicos acordados en la reunión de Unidad Técnica. Los condicionantes van a estar definidos en otra etapa. Propone

que se trabaje durante la semana, porque es necesario agilizar el tema, ya que esto no se resuelve sólo en el CPUA, luego debe ser aprobado por el Concejo de Representantes. Los presentes acuerdan.

Pasan al tema del centro recreativo y deportivo Bahía del Gitano, el cual también fue declarado de interés turístico y sujeto a concertación. Deben analizar el proyecto en ese marco, en su momento se había solicitado a cambio que cedan los terrenos para abrir una calle. Bina dice que se tema ya pasó por el CPUA y se hicieron las recomendaciones correspondientes.

Amalia Gómez explica que ahora vuelve el expediente con un proyecto concreto y con la calle trazada. Se pidió a los propietarios que presenten el proyecto completo sobre las tres parcelas. Merlino aclara que el primer proyecto que tenía hotel y cabañas ya no existe más, ahora es un camping con canchas. Va a concertación por tratarse de un camping y encontrarse al límite de la zona donde se permite este tipo de uso. Además se encuentra dentro de una de las zonas declaradas como Áreas de Interés Ambiental (AIA) sujetas a concertación obligatoria. Se trata de una zona con gran forestación, un pulmón verde para la ciudad. El camping permitiría mantener el espacio verde. Analizarán el expediente en la reunión de Unidad Técnica y realizarán un resume para el próximo encuentro.

A continuación se informa a la CPH del Decreto N° 216/13 por medio del cual se crea la Junta de Patrimonio Histórico y Cultural Municipal, la cual funcionará dentro de la Unidad Técnica del CPUA y será coordinada por la Dirección de Planeamiento. Asimismo, ingresa el memorando de la Dirección de Cultura por medio del cual se designa a la Sra. Alejandra Lega como representante de dicha área en la Junta de Patrimonio.

El presidente comenta que solicitó un fondo fijo de 1500 pesos a Walter Gispert, para poder disponer de efectivo ante los gastos cotidianos, y le respondieron que no era posible facilitarle ese fondo.

Finalmente se da ingreso el proyecto del Sr. Azurey, el cual fue enviado por la Comisión de Obras Públicas del Concejo de Representantes. La Unidad técnica informa que lo estuvo viendo pero todavía no realizó un informe a respecto. Bina cree que deberían tener las mismas condiciones que se le piden al Club de Pesca. La diferencia es que el proyecto de Azurey tiene ingreso por San Martín y el del Club por la Costanera.

Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Tratan el primer tema del orden del día, Área Central: FOS y retiros. La UT corrigió el archivo según lo debatido en las reuniones. Martínez resume los puntos acordados, faltaría definir el tema de la línea municipal (LM) y línea de edificación (LE). Vega expresa que la línea municipal no se puede alterar, pero la futura línea municipal que no tiene validez legal.

Bina propone poner la línea de edificación en relación al eje de la calle, sería más simple. Vega agrega que la línea municipal es de acuerdo a títulos y mensura, pueden manejarse con la línea de edificación según el artículo 5º, medida desde el eje de calzada, y eliminar la futura línea municipal que es la que lleva a la confusión. Debaten sobre la utilidad de la línea municipal.

Gómez dice que el eje de la calle también puede traer problemas porque hay canteros centrales, hay interpretaciones ambiguas. Martínez expresa que la futura línea municipal sirve para ampliar la calzada o hacer las veredas.

García Setti indica que el problema de la línea municipal excede al Código de Edificación, debería estar marcarse cuando se hace un loteo, pero no es así. Esas situaciones de dominio, desde el Estado deberían sanearlas con la mensura correspondiente. Desde el CPUA deberían abocarse sólo a la línea de edificación.

Bina coincide y dice que no es tan complejo, la línea municipal se define por el eje de calzada. Que el Código de Edificación sea claro y en caso de controversia, intervenga el CPUA. Vega dice que su propuesta es sacar la futura línea municipal. García Setti acuerda con Bina, dice que se cierra el tema y la UT elaborará la propuesta para el AC.

Pasan a tratar el segundo punto del orden del día, referido al piso extra para hoteles, se receptan las opiniones de las instituciones.

CEPIA acuerda con el espíritu de mejorar las prestaciones de los hoteles. La ordenanza debería establecer la utilización del 50% de la planta. Para aumentar del 50 al 100 %, en las zonas B, que vayan a concertación, constatando que realmente mejoren las prestaciones del hotel y con retiro aterrazado a 45°, de manera se justifique la ampliación.

El Colegio de Técnicos Constructores, acuerda con CEPIA, que se permita un piso más al 100 por ciento, concertado, retiro aterrazado a 45°.

El Colegio de Ingenieros cree que no hace falta la concertación, plantean darles directamente el 100% para hoteles en todas las zonas, con aterrazamiento a 45°.

Merlino plantea darles el 100 % del piso por concertación.

La Directora de Planeamiento dice que a la norma actual podrían incorporarle que en el caso de los hoteles se les permite la ocupación del 100 % del piso extra, con uso libre.

Frenquelli manifiesta que el Colegio de Arquitectos no acuerda con la concertación, considera que es un mecanismo muy engorroso. Proponen permitir un piso más con el dictamen favorable de la Dirección de Planeamiento.

ADARSA no acuerda con la concertación, en todo caso, el proyecto podría pasar por el CPUA. En general acuerdan con establecer un mecanismo por medio del cual el proyecto pase por el CPUA o por Planeamiento. La ocupación de 50 % para uso común ya está permitida, para lograr el 100% requerirá un informe favorable.

Pasan a tratar el tercer tema del orden del día, concertación del Estadio y Anfiteatro del Club de Pesca. Se presenta informe de la UT. Martínez lee el memorando, en el mismo se abstienen de opinar sobre el gimnasio en la Escuela. Ratifican las recomendaciones del dictamen en mayoría, agregan el tema de la cantidad de cocheras y señalan que para las intervenciones bajo la cota 38 deben contar con la autorización de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

Debaten sobre la altura y ocupación del lote. Los proyectos por concertación no imponen altura máxima, pero se ubica en zona ACI. Bina cree que no puede superar la altura máxima concertada para los edificios en el AC, que es de 24 metros.

El equipo técnico también realizó observaciones técnicas del proyecto, creen que el desarrollo es insuficiente. Plantean que deberían solicitar el dominio, antes de que se apruebe. Martínez expresa que el proyecto avanza sobre el espacio público provincial. En Catastro Provincial no figura la parcela del Club de Pesca. Buscan lotes y parcelas en el catastro municipal. Estudiarán que no haya problemas con el dominio. Desde el municipio les informan que el Club de Pesca es el titular desde 1950, con mejoras introducidas en 1994.

El Colegio de Ingenieros no acuerda con permitir cocheras por debajo de la cota 38, el estadio se ubica en una zona fácilmente inundable. Plantean que se hagan las cocheras en otro lado. Dicen que deben exigir un plan de contingencia en los eventos y organizar el tránsito. Por otro lado, consideran que el anteproyecto no es claro, debería desarrollarlo con mucho más detalle para poder evaluarlo.

Merlino manifiesta que para evaluarlo en general y por su relación con el entorno, se puede utilizar el material presentado.

ADARSA mantiene su postura inicial sobre este tema. Colladon expresa que escuchando las observaciones que realiza la Comisión Plenaria, confirma que el estadio no debería hacerse allí, se trata de una zona de riesgo de inundación alto, no alcanza la cantidad de cocheras proyectadas para la capacidad del estadio, supera la altura máxima, no mantiene la identidad del Club, en pocas palabras, no representa la ciudad que ADARSA quiere.

CEPIA, por su parte, también mantiene su opinión, consideran que un emprendimiento de este tipo debería estar ubicado en la entrada de la ciudad. Dicen que es necesario pensar a futuro, en los próximos 20 años.

El Colegio de Técnicos Constructores, opina que es una decisión política. Este gobierno tomó la decisión de darle viabilidad al estadio. Como técnicos deberían analizar la viabilidad técnica de proyecto, considera que para ello les falta información. Deberían exigirles un protocolo de presentación del proyecto para seguir estudiando.

Bina dice que más allá de la decisión política, técnicamente siempre se alentó para que esa zona sea un parque, pero como no se pudieron expropiar todos los terrenos privados, sólo se expropió una parte. No acuerda con las cocheras en subsuelo. En el centro, cree que es importante darle continuidad al tejido comercial, que el proyecto se integre con el entorno. Desde Planeamiento no acuerda con aprobar el proyecto tal y como está presentado, pero sí acuerda con la factibilidad del uso recreativo, y con la necesidad de renovación de Club de Pesca. Dice que deben evaluar costo beneficio.

Frenquelli, dice que personalmente opina que la prioridad es intervenir en esa zona a fin de mantener la calidad. Cuando ya hay decisiones tomadas, es necesario aportar para mejorar el proyecto a fin de que se haga de la mejor manera posible. El Club ya cuenta con el apoyo municipal para ir a gestionar a la Provincia y solicitar los terrenos colindantes, no pueden aprobar un proyecto que no cabe en el terreno. Bina adhiere al planteo, el proyecto debe salir condicionando a la aprobación de la Provincia, reiterar la factibilidad que ya les dieron.

Merlino expresa que eso ya fue solicitado, indica que pueden seguir avanzando condicionando la aprobación definitiva al acuerdo de la provincia. Cuando el proyecto llega a Obras Privadas se les exigen todas esas cuestiones.

García Setti dice que los ingenieros no quieren las cocheras por debajo de la cota 38, no porque no existan medidas técnicas para resolverlas, sino porque dudan de que se haga lo que se debe para evitar que ingrese el agua al subsuelo. Faltan elementos en el proyecto, como es el caso de las medidas de seguridad. Además, se ubica al lado de un terreno privado de la provincia, por lo que están limitados a lo que les ceda el Estado. La parcela debe ser la adecuada para el proyecto. No tiene problema con la altura, pero sí, con la falta desarrollo en las medidas de seguridad y de evacuación de 5000 personas, estos aspectos no están bien definidos en el anteproyecto a fin de poder hacer un análisis técnico completo.

Verdinelli les pregunta cuál es el próximo paso, si van a reunirse con los proyectistas. Bina expresa que el proyecto así como está presentado no va, para la renovación el Club de Pesca deberían hacer un proyecto adecuado para esa zona, a escala del ciudad, integrado con el AC y su entorno, con buenas visuales y sin las medianeras ciegas. Cree que deberían plantear los requerimientos para que traigan otro proyecto y tomarse un tiempo más si es necesario.

García Setti les pregunta cómo siguen con este tema. Propone tomarse una semana para estudiarlo, averiguar cuál es el dominio y que cada institución traiga su opinión. Merlino propone agilizar el dictamen, no dilatarlo más, y avanzar en los condicionamientos.

Verdinelli realiza una moción de orden, propone trabajar en la semana, redactarlo y que las instituciones lo revisen y envíen sus opiniones por mail. Gómez solicita que se lean los cuatro puntos básicos acordados en la reunión de UT. Los condicionantes van a estar definidos en otra etapa. Propone que se trabaje durante la semana, porque es necesario agilizar el tema que luego debe ser aprobado por el CR. Los presentes acuerdan.

Pasan al tema del centro recreativo y deportivo Bahía del Gitano, el cual también fue declarado de interés turístico y sujeto a concertación. Deben analizar el proyecto en ese marco, en su momento se había solicitado a cambio que cedan los terrenos para abrir una calle. Bina dice que se tema ya pasó por el CUPA y se hicieron las recomendaciones correspondientes. Gómez explica que ahora vuelve el expediente con un proyecto concreto y con la calle trazada. Va a concertación por encontrarse dentro de una de las zonas declaradas como AIA, sujetas a concertación obligatoria. Se trata de una zona con gran forestación, un pulmón verde para la ciudad. El camping permitiría mantener el espacio verde. Analizarán el expediente en la reunión de Unidad Técnica y realizarán un resume para el próximo encuentro.

A continuación se informa a la CPH del Decreto N° 216/13 por medio del cual se crea la Junta de Patrimonio Histórico y Cultural Municipal, que funcionará dentro de la UT del CPUA y será coordinada por la Dirección de Planeamiento. Ingresó el memorando de la Dirección de Cultura donde se designa a la Sra. Alejandra Lega como representante de dicha área en la Junta.

Finalmente se da ingreso el proyecto del Sr. Azurey, el cual fue enviado por la Comisión de Obras Públicas del Concejo de Representantes.

MEMORANDUM

Para: Comisión Plenaria Honoraria - CPUTA
De: Unidad Técnica
Motivo: Renovación edilicia sede propiedad Club de Pesca Carlos Paz declarada de interés turístico por Ordenanza 5668/13 – Dictamen CPUTA nº 10/2012. Exptes. 103.684/12 y 103.733/12 unificados.

Vienen a estudio de la UT los expedientes de la referencia que totalizan 34 fojas relacionadas a dos propuestas constructivas. Una a realizar sobre el terreno (39-01-078-008) actual sede Club de Pesca y otra a realizar sobre terreno de la Escuela Carlos Paz (40-01-005-001).

La primera de ellas lo hace con el objeto de impulsar una concertación conforme al artículo 4.1.12. del Código de Edificación y Urbanismo sobre la base de una propuesta que abarca la renovación de la sede del Club de Pesca con frente a la Avda. San Martín y la construcción de un estadio / teatro cubierto con frente a la Avda. Costanera Amadeo Sabatini.

La segunda propuesta consiste en la construcción de un tinglado cerrado para albergar una cancha de básquet reglamentaria con sus instalaciones complementarias para utilizar para la práctica de ese deporte por parte del Club hasta tanto se realice la renovación de la misma en su actual emplazamiento.

Sobre esta segunda propuesta, el CPUTA se abstiene de realizar recomendación alguna, ya que se entiende el proyecto en cuestión es a conveniencia y de común acuerdo de las partes involucradas, siendo la Escuela Carlos Paz propiedad del estado provincial, no teniendo el municipio participación alguna.

En la primera propuesta antes citada la documentación resulta insuficiente los fines de la concertación condicionando el desarrollo de la inversión.

Se observan los siguientes déficits en la presentación preliminar:

- a) Las piezas gráficas adjuntas (renders) en su mayoría sólo sirven para mostrar la propuesta comercial sin un estudio de la relación de la propuesta con su entorno inmediato (espacio público) y mediato (visuales, alturas). La propuesta avanza sobre el espacio verde de propiedad pública.
- b) El expediente no contiene el presupuesto estimado ni el programa de inversión.
- c) El acceso a las cocheras subterráneas se propone por avenida Costanera bajo cota de inundación media.
- d) Falta estudio del estacionamiento necesario para la totalidad de la demanda. Falta evaluación del impacto funcional de la demanda de accesibilidad de este emprendimiento en el área central de la ciudad. La propuesta no se acompaña con un plan del funcionamiento del conjunto y de los requerimientos en el rediseño de las vías y el tránsito del área de implantación, para mitigar su impacto.

- e) No es posible comprobar el funcionamiento de las salidas de emergencia ni la localización de las escaleras de emergencia que deben ubicarse de manera independiente a los núcleos de circulación vertical
- f) No hay estudios de pre factibilidad de infraestructuras requeridas para este tipo de emprendimientos.

La propuesta carece de desarrollo técnico mínimo para ser considerada a nivel de anteproyecto, observando:

- g) Las cubiertas del conjunto totalizan una gran superficie sin que sea posible comprobar cómo se descarga y conduce el agua de lluvia.
- h) La gráfica general debería indicar tanque de agua de reserva para suministro y para bomberos, acometidas de energía eléctrica y panel de gabinete de gas.
- i) Falta de desarrollo del anteproyecto en sus aspectos funcionales, estructurales, de instalaciones y de seguridad, que posibiliten evaluar su factibilidad constructiva.
- j) En los renders se observa que el modo de sostener el techo del estadio / teatro es sobre el borde de la edificación y por medio de vigas reticuladas, sin ver cuales son los apoyos (columnas) ni las bases.

Por lo expuesto, es opinión de los suscriptos, que para avanzar en la concertación, se solicite al proyectista un mayor nivel de definición de la propuesta.