



CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
www.concejocarlospaz.com.ar



Liniers 81 - Villa Carlos Paz
consejournanoambiental@gmail.com

Villa Carlos Paz, 22 de octubre de 2010

**Al Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Sr. Daniel Velázquez
S _____ / _____ D:**

**Ref.: Fideicomiso Manhattan.
DICTAMEN N° 004/10**

De nuestra mayor consideración:

Remitimos a Ud. y por su intermedio al
Concejo de Representantes, nuestro dictamen referido al Proyecto de Obra
denominado "Fideicomiso Manhattan".

Sin otro particular lo saludan atentamente.

Adj.: 1 folio

**Arq. Cristina Frenquelli
Secretaria del CPUA**

**Arq. Roberto Semenciw
Presidente del CPUA**



DICTAMEN CPUA

Liniers 81 . Villa Carlos Paz
consejournanoambiental@gmail.com

Para: **CONCEJO DE REPRESENTANTES**

De: **CONSEJO de PLANIFICACIÓN URBANO AMBIENTAL**

Tema: Resolución N° 265/2010 Solicitud al CPUA dictamen sobre proyecto de obra
"Fideicomiso Manhattan"

Solicitud para que dictamine:

- a) *Si existe alguna excepción aplicable al caso del fideicomiso Manhattan respecto de la regla establecida en el artículo 9.4 a) Torres (Ord 4021) en lo referido a la obligación de retirar la construcción de las torres un mínimo de 6 metros respecto de la línea municipal o de los ejes medianeros.*
- b) *Si existe algún respaldo legal, dentro de la normativa vigente, para permitir que la construcción de torres, por sobre los 9 metros de altura, se realice hasta el límite mismo de la línea de edificación futura municipal.*

En virtud de lo solicitado el CPUA dictamina:

1) Con relación al punto **a)**: La normativa **no especifica excepción posible** al punto 9.4 a Torres, en lo referido a retiros de 6 metros mínimos respecto de las líneas municipales y/o ejes medianeros las cuales deberán medirse desde el eje de calle 11 metros para Avenida San Martín y 25 metros para Avenida Uruguay coincidiendo en este caso la línea municipal (LM) con la línea de edificación (LE). Ver Ordenanza 4021 artículo 5.1.1.1.-

2) Con relación al punto **b)**: La normativa municipal vigente **no consigna respaldo legal ninguno** que permita la construcción de torres hasta el límite mismo de la línea de edificación futura municipal por sobre los 9 metros de altura.

En síntesis, el proyecto de obra "Fideicomiso Manhattan" no cumple con la normativa municipal vigente en relación a los retiros para la Zona AC1.

Es oportuno destacar que la documentación gráfica adjunta resulta técnicamente inconsistente para la aprobación.