

INFORME

De: Dirección de Obras Privadas

A: D. P. U. A.

Ref. Nom: 39.01.005.001

San Martín esquina Bruselas

Plano aprobado 2013 - 6616.04 m²

Plano aprobado 2016 - 8144.86 m²

Presentación modificación proyecto (visación previa) - 8184.94 m²

OBSERVACIONES

- En los subsuelos se eliminaron las rampas de ingreso colocando auto elevadores en los 3 niveles (SS2, SS1, PB), cuentan con 27 cocheras (en planos aprobados era 24) por cada SS, en PB cuentan con 10 unidades (en planos aprobados eran 15), se solicitó verificar tamaños boxes para discapacitados y columnas no respetan sector de estacionamiento.
- En planta baja se modificación las cocheras y disposiciones de los locales comerciales.
- En los primeros 3 pisos se respetaron la cantidad de oficinas pero se cambió toda la disposición de la misma respecto del plano aprobado, además, en el piso 1 y 2 se aumentó la superficie (se amplió un local en cada piso).
- Del piso 4 al 11 conservan la misma cantidad de unidades, las disposiciones son las mismas salvo una unidad donde se generó un estudio (departamento E).
- En el nivel 12, al igual que los anteriores general un estudio en uno de los departamentos (departamento E).
- En terraza generan una superficie semi cubierta de 30m².

19.02.21

Arq. Sergio Andrés Roynon
Ingeniero en Obras Públicas

INFORME

De: Dirección de Obras Privadas

A: C.P.U.A.

San Martín esquina Bruselas

Ref. Nom: 39 01 005 001

Plano aprobado para adecuación de Ord. 5388 (superficies mínimas) y cambio conducción técnica, Arq. Luis E. Foressi (21/06/2016)

Plano aprobado como torre por Arq. Miguel Álvarez Paz (02/10/2013)

- Plano presentado en fecha 19/01/2021 (colegiado) se observaron diferencias en dimensiones de lote (grafica lotes más chicos) respecto del plano, por lo cual se solicita amojonamiento firmado por profesionales habilitados para verificar las mismas.
- Frente graficado 22.7 m², debiendo ser de 25m² según plano aprobado (Av. San Martín).
- Frente graficado 28.5 m², debiendo ser de 31.15m² según plano aprobado (Av. Uruguay)
- Frente graficado 52.4 m² debiendo ser de 57.53 m² según plano aprobado (calle Bruselas).

Además se han observado patios que no cumplen con el lado mínimo de 3 mts, se han eliminado cocheras en planta baja y se han agregado más locales que los aprobados (los que no cumplen con superficies actuales).

En lo que es torre se respeta lo aprobado (piso 4° al 11°) con una modificación en un departamento donde generan un estudio.

Sirva la presente nota.

19 01 21

Arq. Miguel Álvarez Paz

