

河北省承德市双峰寺水库工程

电气设备第二次设计联络会

会议纪要

2016年9月23日，承德市双峰寺水库工程建设管理局在石家庄市组织召开了河北省承德市双峰寺水库工程电气设备第二次设计联络会，参加会议的单位有：承德市双峰寺水库工程建设管理局、河北省水利水电勘测设计研究院、山西水利水电工程监理有限公司、石家庄科林电气设备有限公司等单位代表（代表名单详见签到表）。会议听取了石家庄科林电气设备有限公司关于河北省承德市双峰寺水库工程电气设备实施方案的汇报，工程设计单位介绍了工程情况及相关设计要求。与会代表对实施方案进行了讨论，纪要如下：

1.石家庄科林电气设备有限公司关于河北省承德市双峰寺水库工程电气设备实施方案可行、深度基本满足二联会要求，附图满足本工程功能需要。

2.根据辽宁省水利水电勘测设计研究院施工图审查意见及设计要求，高压开关柜内增设7台JN-10/25型接地开关。

3.暂定在电站11kV出线柜内增设1台并网用单相PT，型号为JDZ9-10 11/0.1，待电站接入系统设计方案完成后确定。

4.由于管理处主体工程规模尚未确定，该部分电气设备目前不具备生产条件，管理处高低压开关柜制造以设计单位后续施工蓝图为准。

5.高压开关柜内增设7台接地开关及电站11kV出线柜内增设1台单相PT，所增加费用另行商议。

附件：河北省承德市双峰寺水库工程电气设备第二次设计联络会签到表

2016年9月23日

河北省承德市双峰寺水库工程电气设备第二次设计联络会签到表

[illegible]