

## ПРИМІТКИ:

- 1. За позначку +0,000 приймається рівень "чистої" підлоги.
- 2. Розведення системи електропостачання проводити відповідно до чинних на території України ДБН та ін. нормативних документів.
- 3. Забезпечити заземлення всіх електроприладів.
- 4. Вимикачі устан. на висоті h=900, крім тих, висота яких зазначена на плані.
- 5. Розетки устан. на висоті h = 300. крім тих, висота яких зазначена на плані.
- 6. Розетки в приміщеннях санвузлів встановлювати з рівнем вологозахисту не менше ІР44.
- 7. Креслення дивитись разом з техн. схемами освітлювальних приладів від виробника.
- 8. Прив'язку вимикачів та електричних висновків уточнити за техн. завданням фірм-постачальників устаткування.
- 9. Розміщення вимикачів можна уточнити після підбору моделей;
- 10. Передбачити виведення кондиціонерів.
- 11. Розміри дані по осі розеткового блоку.
- 12. Висота виведень під бра та настінні світильники може змінюватись, залежно від обраної моделі світильника.