










- | | |
|---|--|
|  | Бетон |
|  | Пінополістеролбетон |
|  | Пінобетон |
|  | Вентканал |
|  | Каналізаційні комунікації |
|  | Перегородки, що зводяться з пінобетону |
|  | Перегородки, що зводяться з цегли |
|  | Монтовані конструкції з ГКЛ |
|  | Монтаж інсталяції під унітаз |

1. За умовну позначку приміщень +0.000 приймається позначка рівня "чистої" підлоги поверху. Передбачуваний пиріг підлоги 20 мм.
2. Розміри, виділені синім кольором, є обов'язковими до суворого виконання.
3. Виділені розміри дано після фінішного оздоблювального шару. Шар обробки 20мм штукатурка, 15мм плитка+клей.
4. Вирівнюємо підлогу стяжкою.
5. Віконні укosi та всі кути виконати під 90°.
6. Звукоізолювати каналізаційні стояки.
7. Висота перегородок, що зводяться, до стелі (крім зазначених).