



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. За отметку +0,000 принимается уровень "чистого" пола.
2. Разводку системы электроснабжения проводить в соответствии с действующими на территории Украины ДБН и др. нормативными документами.
3. Обеспечить заземление всех электроприборов.
4. Розетки в помещениях санузлов устанавливать с уровнем влагозащиты не менее IP44.
5. Чертеж смотреть вместе с тех. схемами осветительных приборов от производителя.
6. Расположение трансформаторов для LED-подсветок уточнить по факту.

Условные обозначения

- | | | | |
|--|----------------------------------|--|------------------------|
| | Люстра 220В | | Светодиодная подсветка |
| | Светильник потолочный встроенный | | Бра 220В |
| | Светильник потолочный накладной | | Вывод под подсветку |