



Show Room Via Manzoni, 30 Tel. 0881724650

Stabilimento Via Manfredonia Km 3,0 - Tel. 0881776903

Sito internet www.rmlegno.it

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE RELATIVA ALLE PRESTAZIONI TERMICHE DEI SERRAMENTI

Ai sensi dell'articolo 1 comma 345 della Legge del 27 dicembre 2006 n°296 (e succ. mod.) e della Legge del 24 dicembre 2008 n° 244 (e succ. mod.) il sottoscritto Mannatrizio Raffaele, amministratore unico della ditta Erre Emme S.r.l., su richiesta del Sig. D'Adduzio Giuseppe, C.F.: DDDGPP70E01D643S.

CERTIFICA

1. Che i **serramenti da sostituire** nell'unità immobiliare proprietà del Sig. D'Adduzio Giuseppe, ubicata in Foggia (FG), all'indirizzo Via Monsignor Armando Fares n. 8/A, sono costituiti da:
2. Telaio misto no taglio termico.
3. Vetrazione singola, spessore 3 mm.
4. Che la trasmittanza termica dei serramenti corrisponde a $6,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
5. Che i **nuovi serramenti** (Rif. Ns. fatt. 196 F del 08.07.2025), destinati all'unità immobiliare proprietà del Sig. D'Adduzio Giuseppe, ubicata in Foggia (FG), all'indirizzo Via Monsignor Armando Fares n. 8/A, appartenente alla zona climatica D ai sensi del DPR 412/93 (e succ. mod.), prodotti dalla ditta Erre Emme S.r.l., con sede in Via Manzoni, 30 - 71121 Foggia, sono costituiti da: **SERIE: WS75THI**
6. Profilati estrusi in lega di alluminio 6060(UNI 9006/1) Taglio termico realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro.
7. Dimensione base del sistema: Sezione Telaio 75/89 mm-Anta 81/82,5mm.
8. Sistema di tenuta: a giunto aperto (con guarnizione centrale e prolunga in Epdm con aletta di tenuta in appoggio diretto sull'apposito piano inclinato del profilo anta).
9. Vetrazione doppia, spessore 28 mm.
10. Che la trasmittanza termica dei serramenti corrisponde rispetta i limiti previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 Marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 66 del 18 Marzo 2008 previsti per la zona D.
11. Il valore di trasmittanza termica dei nuovi serramenti è stato determinato numericamente considerando il serramento normalizzato a battente:
TRASMITTANZA TERMICA: $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tipologia 2 ante con vetro $U_g=1,0$ (intercalare caldo)
Dimensioni 1540 x 1480 mm
TRASMITTANZA TERMICA: $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Tipologia 2 ante con vetro $U_g=1,0$ (intercalare caldo)
Dimensioni 1540 x 1480 mm

Normativa di riferimento:

- UNI EN ISO 10077 – 1: 2007
- UNI EN ISO 10077 – 2: 2004

I lavori di installazione sono terminati in data 17.07.2026.

Foggia, 18 Luglio 2026.