

# **Dossier de conception détaillé**

## **Projet IEC61499 – Universal Automation**

*Formation Informatique et Systèmes  
Intelligents Embarqués*  
**Année 2025 – 2026**

## PRI 5A

### Membres de l  quipe :

Damien LORIGEON – Chef de projet/Dev IEC61131 & IEC61499

### Client :

Jean Paul CHEMLA – Professeur Polytech

Arthur OUSSOUNKIRI ELIEZER GAMBO – Doctorant Universit  de  
Reims

Bernard RIERA – Professeur Universit  de Reims

St phane LECASSE – Professeur Universit  de Reims

Auteur : Damien LORIGEON

Version 1.0 -17/11/25

## Objectifs

Ce document présente la conception détaillée du projet *IEC61499 – Universal Automation*.

Il définit l'architecture fonctionnelle et logicielle globale du système de tri de pièces simulé sous *Factory I/O*, ainsi que les principes de conception retenus pour son implémentation sous *EcoStruxure Control Expert* (IEC 61131-3) et *EcoStruxure Automation Expert* (IEC 61499).

Le dossier de conception général s'inscrit dans la démarche du cycle en V adoptée pour le projet.

Il définit l'architecture globale et les interactions entre les différents modules du système, servant ainsi de référence aux tests d'intégration réalisés ultérieurement.

## Référence

### 1. Internes

Référence :	Titre	Lien
PRI Polytech Tours	Projet IEC61499 – Universal Automation	Dépôt GIT : <a href="https://github.com/EIDLOR/PRI-IEC61499-UniversalAutomation.git">https://github.com/EIDLOR/PRI-IEC61499-UniversalAutomation.git</a> Équipe Teams : <a href="#">Général   Projet - Universal Automation - IEC 61499   Microsoft Teams</a>

### 2. Externes

Référence :	Titre	Lien
UniversalAutomation.org	Ressources IEC 61499 / EAE	<a href="https://universalautomation.org">https://universalautomation.org</a>

## Définition

- **IEC 61131** : norme historique de programmation des automates (POU, Grafcet, ST, etc.).
- **IEC 61499 (EAE)** : norme orientée événements, blocs fonctionnels distribués.
- **Factory IO** : outil de simulation 3D de systèmes industriels.
- **EAE** : EcoStruxure Automation Expert.
- **ECE** : EcoStruxure Control Expert.

# Dossier de conception général pour le projet

« Projet IEC61499 – Universal Automation »

Descriptions		
Projet :	Projet IEC61499 – Universal Automation	
Clients	Jean Paul CHEMLA	jean-paul.chemla@univ-tours.fr
Auteurs	Damien LORIGEON	damien.lorigeon@univ-tours.fr
Date d'émission :	16/10/2025	

Validation			
Nom	Date	Valide (O/N)	Commentaires
LORIGEON	17/11/2025	O	
CHEMLA			
RIERA			
GAMBO			

Suivis des versions		
Version	Date	Description de la modifications
1	17/11/2025	Première version

## Sommaires

1	Introduction .....	7
1.1	Objectif du document ` .....	7
1.2	Position dans le cycle en V .....	7
1.3	Périmètre du document .....	8
2	Liste des variables – Capteurs et Actionneurs .....	12
3	Conception détaillée – IEC61131-3.....	15
3.1	Organisation générale.....	15
3.2	SFC principal – Grafcet général .....	16
3.3	Action d’aiguillage – E11, E21, E31.....	17
3.4	Transition ST et LD .....	17
3.5	Sous-GRAFCET de tri .....	18
3.6	Gestion des compteurs.....	19
3.7	Tests unitaires .....	19
4	Conception détaillée – IEC61499.....	21
4.1	Organisation générale de l’application IEC61499 .....	21
4.2	Configuration matérielle – SoftDpac et communication Modbus TCP .....	22
4.3	Gestion des variables - SymLinkMultiVar .....	22
4.4	Structure fonctionnelle interne.....	23
4.5	Bloc de supervision globale.....	26
4.6	Tests unitaires .....	26

# 1 Introduction

## 1.1 Objectif du document`

Le présent document constitue le Dossier de Conception Détaillé (DCD) du projet *IEC61499 – Universal Automation*.

Il décrit de manière précise et internalisée le fonctionnement de chaque module logiciel nécessaire à la réalisation du système de tri de pièces simulé sous *Factory I/O*.

L'objectif du DCD est de fournir une description détaillée de l'architecture interne des éléments développés dans les deux environnements cibles :

- IEC 61131-3 (EcoStruxure Control Expert),
- IEC 61499 (EcoStruxure Automation Expert).

Ce document sert de référence pour la création et la validation des tests unitaires, en garantissant que chaque composant logiciel peut être vérifié indépendamment avant l'intégration globale du système.

## 1.2 Position dans le cycle en V

Dans la démarche du cycle en V, ce document intervient après la conception générale (DCG) et avant les phases d'implémentation et de tests unitaires.

Alors que le DCG décrit l'architecture fonctionnelle globale du système et les interactions entre les modules, le DCD se concentre sur :

- La structure interne des blocs,
- Leurs interfaces (événements, entrées, sorties),
- Leurs variables internes,
- La logique détaillée permettant leur exécution.

Ces informations sont indispensables pour établir des scénarios de tests unitaires complets et garantir la conformité de chaque module avant leur assemblage.

### 1.3 Périmètre du document

Le DCD couvre la conception détaillée des éléments suivants :

- Les **POUs, actions et sous-GRAFCETs** développés en IEC 61131-3 ;
- Les **FB basiques, composites et blocs de supervision** réalisés en IEC 61499 ;
- La structuration des **composites fonctionnels** (Entrée, Détection, Tri) ;
- L'architecture interne du **bloc de communication Modbus TCP** ;
- Les **interfaces événementielles et données** échangées entre les modules ;
- Les **algorithmes internes** supportant le fonctionnement du GRAFCET.

Sont exclus :


- La description du procédé industriel dans Factory I/O (déjà couverte par le DCG),
- Les aspects de validation globale (test d'intégration),
- Les considérations comparatives entre IEC 61131-3 et IEC 61499 (réservées aux documents de synthèse).




## 1.4 Diagramme fonctionnels – Grafcet de référence

Grafcet général :


Grafcet niveau 2 : G7 principal




### Grafcet de tri - Couleur BLEU :



### Grafcet de tri - Couleur VERT :



# Grafcet de tri - Couleur GRIS :



## 2 Liste des variables – Capteurs et Actionneurs

Cette section présente l'ensemble des variables utilisées dans l'application, correspondant aux entrées et sorties du procédé simulé sous *Factory I/O*.

Les adresses Modbus associées à chaque variable sont celles configurées dans EcoStruxure Simulation (Soft PLC) pour IEC 61131-3, et dans le SoftDpac pour IEC 61499.

Les variables internes sont également listées afin de documenter les données nécessaires au fonctionnement du GRAFCET et des séquences de tri.

Liste des capteurs :

Nom de variables	Type	Fonctionnement	Adresse Modbus
At_exit	EBOOL	Indique qu'une pièce est en position de sortie.	%M0
AU	EBOOL	Arrêt d'urgence activé.	%M4
Auto	EBOOL	Indique que le système est en mode automatique.	%M5
FACTORY I/O (Running)	EBOOL	Simulation en cours d'exécution.	%M6
Presence_sensor	EBOOL	Détecte la présence d'une pièce sur la ligne.	%M7
Reset	EBOOL	Bouton de remise à zéro appuyé.	%M2
Start	EBOOL	Bouton de démarrage appuyé.	%M1
Stop	EBOOL	Bouton d'arrêt appuyé.	%M3
Vision_sensor	WORD	Capteur de vision identifiant le type de pièce (bleu[1..3], verte[4..7], gris[>7] ).	%MW0

Liste des actionneurs :

Nom de variables	Type	Fonctionnement	Adresse Modbus
Counter_1	UINT	Incrémente le compteur de pièces pour la sortie 1.	%MW8
Counter_2	UINT	Incrémente le compteur de pièces pour la sortie 2.	%MW9
Counter_3	UINT	Incrémente le compteur de pièces pour la sortie 3.	%MW10
Entry_conveyor	EBOOL	Commande le tapis d'entrée des pièces.	%M8
Exit_conveyor	EBOOL	Commande le tapis de sortie générale.	%M10
Reset_light	EBOOL	Allume la lampe signalant un reset.	%M18
Sorter_1_belt	EBOOL	Active le convoyeur de tri n°1.	%M12
Sorter_1_turn	EBOOL	Orienté le système de tri vers la sortie 1.	%M11
Sorter_2_belt	EBOOL	Active le convoyeur de tri n°2.	%M14
Sorter_2_turn	EBOOL	Orienté le système de tri vers la sortie 2.	%M13
Sorter_3_belt	EBOOL	Active le convoyeur de tri n°3.	%M16
Sorter_3_turn	EBOOL	Orienté le système de tri vers la sortie 3.	%M15
Start_light	EBOOL	Allume la lampe indiquant un cycle en cours.	%M17
Stop_blade	EBOOL	Stoppe mécaniquement le flux de pièces (barrière).	%M9
Stop_light	EBOOL	Allume la lampe d'arrêt d'urgence.	%M19

Liste des variables internes :

Nom de variables	Type	Fonctionnement	Adresse Modbus
Nb_actual_1	UINT	Variables interne représente le nombre de pièces VERTES en cours de traitement dans le système.	/
Nb_actual_2	UINT	Variables interne représente le nombre de pièces BLEUS en cours de traitement dans le système.	/
Nb_actual_3	UINT	Variables interne représente le nombre de pièces GRISES en cours de traitement dans le système.	/
Cnt_total	UINT	Variable interne permettant d'avoir le nombre total de pièce triées.	/

### 3 Conception détaillée – IEC61131-3

Cette section décrit la structure interne de l'application développée sous EcoStruxure Control Expert, conforme à la norme IEC 61131-3.

L'ensemble de la logique est implémenté principalement en SFC (Sequential Function Chart), complété par des actions d'étape, des transitions ST (Structured Text) et quelques éléments en LD (Ladder Diagram).

L'objectif est de détailler les éléments nécessaires à la réalisation des tests unitaires, en expliquant le comportement interne de chaque composant logiciel.

#### 3.1 Organisation générale

L'application IEC 61131-3 est structurée autour de trois niveaux :

1. Un SFC principal (MAIN)

→ Représentation complète du GRAFCET général du système.

2. Trois sous-GRAFCETs de tri (SFC secondaires)

→ Un pour chaque couleur : vert, bleu, gris.

3. Des actions ST et LD

→ Utilisées pour gérer les transitions, la logique interne, les incrémentations et la synchronisation avec Factory I/O.

Les entrées/sorties Factory I/O ont été intégrées en variables globales, respectant exactement la table d'adressage Modbus TCP du Soft PLC.

### 3.2 SFC principal – Grafcet général

Le SFC principal reproduit le GRAFCET général utilisé pour décrire le fonctionnement du système.

Il comporte les étapes suivantes :

- E1 — Initialisation

Remise à zéro des compteurs, préparation du cycle.

- E2 — Mise en marche du convoyeur d'entrée

Activation du convoyeur d'entrée et allumage du voyant de mise en marche.

- E3 — Détection et addition des compteurs

Détection d'une pièce, mise à jour des compteurs globaux, arrêt du convoyeur d'entrée si nécessaire.

- E4 / E5 / E6 — Sélection du tri

Aiguillage vers le grafcet de tri correspondant (vert / bleu / gris) selon la couleur détectée.

- E7 — Reprise du convoyeur d'entrée

Réactivation du convoyeur pour amener la pièce suivante.

- E10 / E20 / E30 — Traitement des pièces

Étape initiale des grafcets de tris.

- E11 / E21 / E31 — Transport horizontal et validation de sortie

Activation des convoyeurs horizontaux, barrière de tri et validation de la sortie.

- E12 / E22 / E32 — Décrémentation des compteurs

Mise à jour des nombres de pièces restantes à traiter pour chaque couleur.

Chaque étape active des actions en qualification N, S, P ou R, conformément au fonctionnement normal d'un SFC IEC 61131-3.

Qualification	Nom complet
N	Normal
S	SET
R	RESET
P	Pulse



### 3.3 Action d'aiguillage – E11, E21, E31

Les  tapes E11, E21 et E31 jouent un r le essentiel dans la logique d'acc s aux sous-GRAFCETs de tri.

Contrairement   des transitions LD, ces  tapes contiennent des actions internes utilisant les qualificatifs :

- S (Set) → activation du grafcet de tri correspondant
- R (Reset) → fin du grafcet de tri
- N (Normal) → action normale, continue

Ces actions pilotent des variables logiques internes qui activent :

- Le grafcet de tri vert (E4.x),
- Le grafcet de tri bleu (E5.x),
- Le grafcet de tri gris (E6.x).

Ce m canisme garantit une s paration claire entre :

- La logique de s lection de la s quence de tri,
- Et la logique op rationnelle du tri elle-m me.

### 3.4 Transition ST et LD

#### Transitions impl ment es en LD

Le LD est utilis  pour g rer uniquement les fronts montants, car il offre une repr sentation claire et sans ambigu t .

Sont impl ment s en LD :

- At\_Exit (d tection du passage en sortie),
- Fronts n cessaires   la synchronisation des transitions du SFC.

## Transitions impl ment es en ST

La majorit  des transitions sont en ST afin de b n ficier d'une logique plus lisible et modulaire.

Exemples de transitions ST :

- D marrer : condition de lancement du cycle
- PiecePresente : validation d'une pi ce d tect e
- PieceVerte / PieceBleue / PieceGrise : aiguillage selon la couleur
- Fini : condition de retour   l' tat initial
- PieceSuiv : confirmation d'une pi ce suivante   traiter
- E11.x / E21.x / E31.x : conditions logiques compl mentaires pour aiguillage

Ces transitions permettent au SFC de suivre exactement le comportement attendu du GRAFCET.

### 3.5 Sous-GRAFCET de tri

Chaque couleur poss de son propre grafcet de tri :

- Tri Vert (E4.x  $\rightarrow$  E11  $\rightarrow$  E12)
- Tri Bleu (E5.x  $\rightarrow$  E21  $\rightarrow$  E22)
- Tri Gris (E6.x  $\rightarrow$  E31  $\rightarrow$  E32)

Ces sous-grafcets assurent :

- La commande du convoyeur vertical,
- Le placement de la barri re de s paration,
- L'activation du convoyeur horizontal,
- La validation du capteur de sortie,
- La d cr mentation du compteur couleur (Nb\_ActualX).

Ces blocs sont essentiels pour les tests unitaires, car ils peuvent  tre isol s et v rifi s ind pendamment.

### 3.6 Gestion des compteurs

Les compteurs utilis s dans le syst me sont :

- Counter\_1, Counter\_2, Counter\_3 → Nombre de pi ces tri es par couleur
- Nb\_Actual1, Nb\_Actual2, Nb\_Actual3 → Nombre de pi ces pr sentes en cours de traitement
- Cnt\_total → Total des pi ces d tect es

Les incr mentations sont r alis es via des actions en qualification P, permettant un comportement impulsionnel (une seule incr mentation par front).

La d cr mentation ( $Nb\_ActualX := Nb\_ActualX - 1$ ) est effectu e dans les  tapes E12 / E22 / E32.

### 3.7 Tests unitaires

Les tests unitaires porteront notamment sur :

Le SFC principal

- V rification des transitions (D marrer, Fini, PiecePresente...)
- Activation correcte des  tapes
- Coh rence des actions associ es

Les sous-GRAFCETs de tri

- Activation/d sactivation correcte des convoyeurs
- D tection correcte des fins de course
- D cr mentation correcte des compteurs

#### Les transitions ST/LD

- Fronts montants d tect s correctement en LD
- Conditions ST  valu es correctement

#### Les compteurs

- Initialisation correcte
- Incr mentation impulsionnelle correcte
- D cr mentation correcte

#### Les variables internes

- Mise   jour coh rente
- Aiguillage correct vers les graphes de tri

## 4 Conception détaillée – IEC61499

Cette section décrit l'architecture interne de l'application développée dans EcoStruxure Automation Expert (EAE), conforme à la norme IEC 61499, basée sur une approche événementielle et orientée composants fonctionnels distribués.

L'objectif est de détailler la structure interne des blocs fonctionnels (FB), des composites (CAT) et du module de communication, afin de produire les éléments nécessaires à la réalisation des tests unitaires.

### 4.1 Organisation générale de l'application IEC61499

L'application IEC 61499 est structurée autour de quatre éléments principaux :

1. Un SoftDpac
  - Assure la communication Modbus TCP avec Factory I/O.
  - Contient les variables symlinkées avec l'application.
2. Un bloc de supervision globale (superviseur)
  - Équivalent fonctionnel du GRAFCET principal.
3. Trois modules fonctionnels CAT (composites)
  - Chacun regroupe les FB basiques correspondant à une fonction du procédé.
4. Des FB basiques (Basic Function Blocks)
  - Implémentent la logique interne de chaque étape du processus.

Cette structure modulaire permet une séparation claire des responsabilités et facilite la création de tests unitaires indépendants.

## 4.2 Configuration matérielle – SoftDpac et communication Modbus TCP

La communication avec Factory I/O repose sur un SoftDpac, configuré comme serveur Modbus TCP.

### Fonctions du SoftDpac

- Fournir les variables d'entrée provenant des capteurs virtuels :  
(présence, couleur, fin de course, etc.)
- Fournir les variables de sortie vers les actionneurs :  
(convoyeur entrée, belts, stop blade, exit conveyor...)
- Permettre la connexion en Online Mode, indispensable au test unitaire.

### Variable de statut : ConnectStatus

Le SoftDpac expose une variable ConnectStatus, utilisée pour vérifier :

- L'état de la connexion,
- La disponibilité des variables Modbus,
- La synchronisation de l'application.

Cette variable est utilisée dans les tests unitaires pour valider :

- La bonne initialisation du système,
- La présence d'un lien actif avec Factory I/O.

## 4.3 Gestion des variables - SymlinkMultiVar

L'application utilise un bloc SymlinkMultiVar, permettant de faire le lien entre :

- Les variables internes des FB,
- Et les variables Modbus du SoftDpac.

Ce mécanisme garantit :

- Une synchronisation automatique des données,
- Une simplification de la gestion des entrées/sorties,
- Une cohérence de l'application lors de l'exécution.

Chaque variable d'E/S Factory I/O est symlinkée vers :

- Une donnée interne d'un composite ou d'un FB.

#### 4.4 Structure fonctionnelle interne

L'application est décomposée en trois modules CAT (composites), chacun correspondant à une partie du procédé.

##### **1. Module CAT "EntryConvoyeur"**

Ce composite gère :

- Le convoyeur d'entrée,
- La stop blade,
- Les conditions de démarrage,
- L'acheminement de la pièce jusqu'à la zone de détection.

Il contient plusieurs FB basiques, notamment :

- FB\_EntryConveyor : gestion du convoyeur d'entrée
- FB\_StopBlade : montée/descente de la barrière
- FB\_CycleInit : conditions de démarrage / arrêt

Interface externe

- Événements IN: StartCycle, Reset, PieceSuiv
- Événements OUT: PiecePresente, PieceEnvoyee

Tests unitaires associ s

- Activation convoyeur selon les  v nements
- Activation barre stop
- Gestion pi ce par pi ce.

## **2. Module CAT “VisionDetection”**

Ce composite g re l’ensemble de la d tection :

- D tection de pr sence,
- Identification couleur,
- G n ration des  v nements d clenchant les s quences de tri.

Il contient les FB basiques :

- FB\_PresenceSensor
- FB\_ColorSensor
- FB\_EventSelector ( met PieceVerte / PieceBleue / PieceGrise)

Interface externe

-  v nement IN : PiecePresente
-  v nements OUT : PieceVerte, PieceBleue, PieceGrise

Tests unitaires associ s

- D tection correcte pr sence/couleur
- D clenchement  v nement de tri correct
- Aucun  v nement parasite ou simultan 



### 3. Module CAT “TriSequence”

Ce composite regroupe toutes les étapes post-détection :

- Activation du convoyeur vertical,
- Activation du convoyeur horizontal,
- Déclenchement de la barrière,
- Validation du capteur de sortie,
- Décrémentation des compteurs,
- Signal de fin de tri.

Il contient :

- FB\_Belt
- FB\_Turn
- FB\_ExitConveyor
- FB\_StopBlade
- FB\_AtExit
- FB\_UpdateCounter

Interface externe

- Événements IN : PieceVerte / PieceBleue / PieceGrise
- Événements OUT : PieceFinis, PieceSuiv

Tests unitaires associés

- Activation de la voie correcte selon la couleur
- Validation du capteur At\_exit
- Décrémentation compteurs
- Gestion d’une ou deux pièces successives

## 4.5 Bloc de supervision globale

Un FB de supervision,  quivalent au GRAFCET principal, orchestre la communication entre les trois modules CAT.

### Fonctions du superviseur

- R ception des  v nements provenant de VisionDetection
- Envoi des  v nements aux modules EntryConvoyeur et TriSequence
- Gestion des  tats g n raux (Marche, Arr t, Reset)
- Gestion du cycle global
- Synchronisation avec ConnectStatus

### Tests unitaires associ s

- S curit  des transitions  v nementielles
- Orchestration correcte du cycle complet
- Priorit  aux  tats d'arr t et reset

## 4.6 Tests unitaires

Les tests unitaires pour IEC 61499 v rifieront :

### Module EntryConvoyeur

- Activation moteur entr e
- Gestion stop blade
- Synchronisation avec PieceSuiv

### Module VisionDetection

- D tection correcte de couleur
- Une seule couleur active   la fois
- D clenchement  v nementiel propre

### Module TriSequence

- Activation des convoyeurs verticaux/horizontaux
- Validation exit
- D cr mentation compteur

### Superviseur

- Orchestration entre modules
- R activit  aux  v nements
- Synchronisation avec ConnectStatus

### SoftDpac + SymlinkMultiVar

- Mise   jour correcte des donn es Modbus
- Liaison stable avec Factory I/O
- Test de basculement Online/Offline