

# **Dossier de conception général**

## **Projet IEC61499 – Universal Automation**

*Formation Informatique et Systèmes  
Intelligents Embarqués*

**Année 2025 – 2026**

# PRI 5A

## Membres de l'équipe :

Damien LORIGEON – Chef de projet/Dev IEC61131 & IEC61499

## Client :

Jean Paul CHEMLA – Professeur Polytech

Arthur OUSSOUNKIRI ELIEZER GAMBO – Doctorant Université de  
Reims

Bernard RIERA – Professeur Université de Reims

Stéphane LECASSE – Professeur Université de Reims

Auteur : Damien LORIGEON

Version 1.0 -12/11/25

## Objectifs

Ce document présente la conception générale du projet *IEC61499 – Universal Automation*.

Il définit l'architecture fonctionnelle et logicielle globale du système de tri de pièces simulé sous *Factory I/O*, ainsi que les principes de conception retenus pour son implémentation sous *EcoStruxure Control Expert* (IEC 61131-3) et *EcoStruxure Automation Expert* (IEC 61499).

Le dossier de conception général s'inscrit dans la démarche du cycle en V adoptée pour le projet.

Il définit l'architecture globale et les interactions entre les différents modules du système, servant ainsi de référence aux tests d'intégration réalisés ultérieurement.

## Référence

### 1. Internes

Référence :	Titre	Lien
PRI Polytech Tours	Projet IEC61499 – Universal Automation	Dépôt GIT : <a href="https://github.com/EIDLOR/PRI-IEC61499-UniversalAutomation.git">https://github.com/EIDLOR/PRI-IEC61499-UniversalAutomation.git</a> Équipe Teams : <a href="#">Général   Projet - Universal Automation - IEC 61499   Microsoft Teams</a>

### 2. Externes

Référence :	Titre	Lien
UniversalAutomation.org	Ressources IEC 61499 / EAE	<a href="https://universalautomation.org">https://universalautomation.org</a>

## Définition

- **IEC 61131** : norme historique de programmation des automates (POU, Grafcet, ST, etc.).
- **IEC 61499 (EAE)** : norme orientée événements, blocs fonctionnels distribués.
- **Factory IO** : outil de simulation 3D de systèmes industriels.
- **EAE** : EcoStruxure Automation Expert.
- **ECE** : EcoStruxure Control Expert.

# Dossier de conception général pour le projet

« Projet IEC61499 – Universal Automation »

Descriptions		
Projet :	Projet IEC61499 – Universal Automation	
Clients	Jean Paul CHEMLA	jean-paul.chemla@univ-tours.fr
Auteurs	Damien LORIGEON	damien.lorigeon@univ-tours.fr
Date d'émission :	16/10/2025	

Validation			
Nom	Date	Valide (O/N)	Commentaires
LORIGEON	05/11/2025	O	
CHEMLA			
RIERA			
GAMBO			

Suivis des versions		
Version	Date	Description de la modifications
1	12/11/2025	Première version

## Sommaires

1	Introduction .....	7
1.1	Objectif du document ` .....	7
1.2	Position dans le cycle en V.....	7
1.3	Périmètre du document.....	8
2	Architecture du système.....	9
2.1	Présentation générale.....	9
2.2	Description de l'architecture logicielle et matérielle .....	10
2.3	Communication et répartition des rôles .....	13
2.4	Outils et version des logicielles utilisées.....	13
3	Fonctionnement du système.....	14
3.1	Description fonctionnelle général .....	14
3.2	Principe du grafcet général de l'usine de tri.....	15
3.3	Comportement attendu et synchronisation des actions .....	16
3.4	Lien entre le grafcet global et les sous-fonctions de tri .....	16
4	Intégration et préparation aux tests d'intégrations .....	18
4.1	Stratégie d'intégration du GRAFCET dans IEC61131-3.....	18
4.2	Stratégie d'intégration du GRAFCET dans IEC61499.....	19
4.3	Interfaçage avec Factory I/O via Modbus TCP .....	21
4.4	Objectif des tests d'integration .....	21

# 1 Introduction

## 1.1 Objectif du document

Ce document présente la conception générale du projet *IEC61499 – Universal Automation*.

Il définit l'architecture fonctionnelle et logicielle globale du système de tri de pièces simulé sous *Factory I/O*, ainsi que les principes d'intégration du modèle de commande développé selon les deux normes de programmation d'automatismes : IEC 61131-3 et IEC 61499.

L'objectif est de fournir une vision d'ensemble cohérente du système avant la phase de conception détaillée.

Ce dossier servira de base à la préparation des tests d'intégration, permettant de valider le bon fonctionnement de la solution complète dans un environnement virtuel interconnecté.

## 1.2 Position dans le cycle en V

Ce dossier s'inscrit dans la démarche du cycle en V appliquée au projet.

Il intervient après la phase de spécifications fonctionnelles et avant la phase de conception détaillée.

Le Dossier de Conception Général (DCG) décrit l'architecture globale du système et les interactions entre ses composants logiciels.

Il constitue la référence pour la réalisation des tests d'intégration, qui vérifieront la cohérence du fonctionnement global une fois les différents modules assemblés.

Le Dossier de Conception Détaillé (DCD), élaboré ultérieurement, précisera quant à lui le fonctionnement interne de chaque module et servira de base aux tests unitaires.

### 1.3 Périmètre du document

Le document couvre l'ensemble du système de tri simulé, depuis la détection jusqu'au tri des pièces dans l'environnement *Factory I/O*.

Il décrit :

- L'architecture générale du système et les outils utilisés (*Factory I/O*, *EcoStruxure Control Expert*, *EcoStruxure Automation Expert*, *EcoStruxure Simulation*) ;
- La logique de fonctionnement globale représentée sous forme de GRAFCET ;
- La stratégie d'intégration de cette logique dans les deux environnements de développement, en vue de la comparaison des deux normes (IEC 61131-3 et IEC 61499).

Sont exclus de ce document :

- Les détails d'implémentation logicielle (algorithmes, structures internes, mapping des E/S) ;
- Les tests unitaires et les aspects de codage spécifiques, qui feront l'objet du *Dossier de Conception Détaillé (DCD)*.



## 2 Architecture du système


### 2.1 Présentation générale

L'architecture du système repose sur un environnement de simulation entièrement virtuel, permettant de comparer la mise en œuvre d'un même procédé industriel selon deux approches de programmation :

- La norme IEC 61131-3, utilisée dans *EcoStruxure Control Expert (ECE)* ;
- La norme IEC 61499, utilisée dans *EcoStruxure Automation Expert (EAE)*.

L'ensemble est hébergé sur un seul poste informatique, qui assure à la fois :

- La modélisation de l'usine de tri via *Factory I/O* ;
- La simulation du comportement automate via *EcoStruxure Simulation* (pour IEC 61131-3) ou le Runtime intégré d'EAE (pour IEC 61499) ;
- La communication et la supervision globale du système à travers le réseau Modbus TCP.



Cette configuration unifiée garantit la synchronisation du cycle de tri, la reproductibilité des essais et la possibilité de relever des données de comparaison objectives entre les deux normes.


## 2.2 Description de l'architecture logicielle et matérielle

Le schéma d'architecture globale ci-dessus illustre les différents composants logiciels, leurs rôles et leurs interactions.

Description des blocs :


- Factory I/O – Usine de tri de pièces :

Représente la partie « procédé industriel » du système. Elle simule physiquement la ligne de tri (capteurs, convoyeurs, trieuses) et envoie les états des capteurs aux automates. En retour, elle reçoit les ordres d'actionnement.




- EcoStruxure Control Expert (ECE) :

Environnement de développement basé sur la norme IEC 61131-3. Il permet de concevoir le programme automate sous forme séquentielle (GRAFCET, ST, FBD, etc.).



- EcoStruxure Simulation (Soft PLC) :


Simule le comportement d'un automate physique pour le projet IEC 61131-3. Il joue le rôle de serveur Modbus TCP, assurant l'échange de variables avec Factory I/O.



- EcoStruxure Automation Expert (EAE) :

Environnement de développement conforme à la norme IEC 61499, orientée événements et blocs fonctionnels distribués.


Il permet de modéliser le même processus sous forme de blocs fonctionnels événementiels reliés au runtime intégré.



- Runtime EAE intégré :

Simule le fonctionnement d'un contrôleur exécutant les applications IEC 61499.


Il est également connecté à Factory I/O en Modbus TCP, de manière équivalente au Soft PLC utilisé avec ECE.



- PC de supervision unique :

Héberge l'intégralité des logiciels et centralise les communications.

Il permet de basculer d'un environnement de développement à l'autre sans changement de matériel, assurant ainsi une parfaite comparabilité entre les deux approches.



## 2.3 Communication et répartition des rôles

La communication entre les différentes entités repose sur le protocole Modbus TCP, choisi pour sa simplicité d'intégration et sa compatibilité avec les outils Schneider.

La répartition des rôles est la suivante :

Logiciel	Rôle Modbus TCP	Description de la communication
Factory I/O	Client	Envoie les états des capteurs (entrées) et reçoit les ordres d'actionneurs (sorties).
EcoStruxure Simulation / Runtime EAE	Serveur	Fournit et met à jour les variables d'échange entre la logique automate et la simulation 3D.

## 2.4 Outils et version des logicielles utilisées

Outil	Version	Rôle dans le projet
Factory I/O	2.5.10	Simulation 3D de l'usine de tri et interface de test.
Ecostruxure Control Expert (ECE)	15.3	Développement selon la norme IEC 61131-3.
EcoStruxure Simulation	Intégré à ECE	Soft PLC pour exécution et communication Modbus TCP.
EcoStruxure Automation Expert (EAE)	24.1	Développement selon la norme IEC 61499.
Runtime EAE	Intégré à EAE	Exécution du programme IEC 61499 et communication Modbus TCP.

## 3 Fonctionnement du système

### 3.1 Description fonctionnelle général

Le système modélisé correspond à une usine de tri de pièces automatisée simulée dans *Factory I/O*.

Son rôle est d'assurer la détection, l'identification et le tri de pièces selon leur couleur sur une ligne de convoyage.

Le processus suit une logique séquentielle, représentée par un GRAFCET global qui définit les différents états de fonctionnement et les transitions entre ces états.

Ce GRAFCET constitue la référence commune pour les deux environnements de développement (IEC 61131-3 et IEC 61499).

Le système comporte trois séquences principales :

1. Cycle d'initialisation : le système est à l'arrêt, prêt à démarrer le cycle automatique après validation de la condition de départ.
2. Cycle de tri : le convoyeur d'entrée s'active, les capteurs de vision et de présence détectent la présence et la couleur des pièces, et le tri est effectué vers la sortie correspondante.
3. Cycle d'arrêt / fin de tri : le système arrête les convoyeurs et remet les équipements dans leur état initial.

Le processus est complété par la gestion des états de commande classiques d'un système industriel :

- Mise en marche,
- Arrêt normal,
- Réinitialisation,

Ces états sont prioritaires sur le cycle de production et permettent d'assurer la sécurité et la reprise correcte du système après incident.

### 3.2 Principe du grafcet général de l'usine de tri

Le GRAFCET global du projet définit la logique séquentielle commune aux deux normes de programmation.

Il décrit les transitions d'états en fonction des signaux provenant de *Factory I/O* (capteurs de présence et de couleur) et des actions associées (activation des convoyeurs, basculement des trieurs, comptage des pièces).

Fonctionnement séquentiel :

1. Étape initiale – Attente de démarrage :

Le système reste inactif tant que l'ordre de mise en marche n'est pas reçu.

2. Démarrage du cycle :

Les convoyeurs s'activent, la première pièce est détectée et sa couleur identifiée.

3. Tri par couleur :

Selon la couleur détectée, la pièce est dirigée vers la sortie correspondante (bleue, verte ou grise).

- Si deux pièces consécutives sont de la même couleur, elles sont triées ensemble vers la même sortie.

4. Fin de cycle :

Une fois toutes les pièces traitées, le système retourne à l'état d'attente ou s'arrête selon la commande reçue.

Ce GRAFCET, commun aux deux implémentations, permet de comparer de manière équitable les comportements obtenus sous IEC 61131-3 et IEC 61499 lors des tests d'intégration.

### 3.3 Comportement attendu et synchronisation des actions

Le fonctionnement du système repose sur une synchronisation constante entre les signaux de *Factory I/O* et la logique de commande exécutée par l'automate virtuel.

Les capteurs virtuels de *Factory I/O* (détection de présence, couleur) déclenchent les transitions du GRAFCET, tandis que les actions associées (mouvements de convoyeurs, activation des tapis horizontaux permettant d'orienter la pièce vers la sortie) sont générées en retour par le programme automate.

L'objectif est de garantir :

- La cohérence temporelle entre les événements physiques simulés et les décisions logiques ;
- La réactivité correcte du système (aucun blocage ou décalage observable) ;
- La stabilité du cycle de tri.

Ce comportement attendu sera au cœur des tests d'intégration, permettant de valider la fiabilité et la synchronisation entre la simulation *Factory I/O* et la logique de commande.

### 3.4 Lien entre le grafcet global et les sous-fonctions de tri

Le GRAFCET global pilote trois sous-fonctions de tri, chacune associée à une couleur de pièce (bleue, verte et grise).

Chaque sous-fonction est déclenchée à partir d'une condition de transition spécifique et agit sur les actionneurs correspondants dans *Factory I/O*.

Ces sous-fonctions partagent la même logique de base :

- Détection de la couleur par le capteur associé,
- Activation du système de tri vers la sortie correspondante,
- Comptage de la pièce une fois le tri effectué,
- Retour à l'état initial après confirmation de la fin de mouvement.



Cette structure modulaire du GRAFCET facilite son intégration dans les deux environnements :

- En IEC 61131-3, chaque séquence est traduite en programme ou action séquentielle.
- En IEC 61499, chaque séquence devient un bloc fonctionnel événementiel interconnecté.

Ces correspondances seront précisées dans la section suivante dédiée à l'intégration et la préparation aux tests d'intégration.

## 4 Intégration et préparation aux tests d'intégrations


### 4.1 Stratégie d'intégration du GRAFCET dans IEC61131-3

Dans l'environnement *EcoStruxure Control Expert (ECE)*, le GRAFCET défini précédemment est intégré sous forme de structure séquentielle conforme à la norme IEC 61131-3.

Le programme est organisé de manière à refléter directement les étapes et transitions du GRAFCET global.

Chaque séquence (attente, démarrage, tri par couleur, fin de cycle) est représentée sous forme de blocs ou d'actions séquentielles, déclenchées par les conditions de transition issues des capteurs virtuels de *Factory I/O*.

Les variables d'échange entre *Factory I/O* et *EcoStruxure Simulation* sont transmises via Modbus TCP, garantissant une correspondance entre les signaux simulés et les variables logiques du programme automate.



L'intégration dans *ECE* vise à :


- Assurer une traduction fidèle du GRAFCET en logique séquentielle ;
- Maintenir une structure lisible et modulaire pour faciliter la comparaison avec l'approche IEC 61499 ;
- Permettre la simulation complète du comportement de l'automate via *EcoStruxure Simulation* sans recours à du matériel physique.

Le test d'intégration associé consistera à valider la cohérence entre la logique du GRAFCET et le comportement observé dans la scène *Factory I/O*, notamment :

- La bonne activation des actions selon les transitions définies,
- La synchronisation entre les événements capteurs/actionneurs,
- La gestion correcte des arrêts et redémarrages.

## 4.2 Stratégie d'intégration du GRAFCET dans IEC61499

Dans *EcoStruxure Automation Expert (EAE)*, l'intégration du GRAFCET se fait sous la forme d'une architecture fonctionnelle modulaire, conforme à l'organisation en blocs fonctionnels distribués de la norme IEC 61499.



Le système est structuré autour de trois ensembles fonctionnels principaux, chacun modélisé sous forme de CAT composites rassemblant plusieurs FB basiques :

### 1. Module d'entrée / convoyeur

Gère le déplacement initial de la pièce et son positionnement dans la zone de détection. Il inclut également la gestion de la barrière.

### 2. Module de détection

Centralise les signaux des capteurs (présence / couleur) et génère les événements nécessaires pour déclencher la séquence de tri.

### 3. Module de tri

Active le convoyeur de sortie correspondant à la couleur détectée et valide la sortie de la pièce via le capteur approprié.

L'ensemble de ces modules est piloté par un bloc de supervision global, jouant le rôle d'équivalent au GRAFCET.

Ce bloc orchestre la séquence d'événements entre les modules (entrée → détection → tri), en fonction des états du processus (mise en marche, cycle actif, arrêt).

Les échanges entre EAE et *Factory I/O* sont assurés par un bloc de communication Modbus TCP, permettant au runtime de recevoir les états capteurs et d'envoyer les commandes d'actionneurs.

Cette structure garantit une transposition cohérente du GRAFCET dans l'approche événementielle IEC 61499 tout en conservant une claire séparation des fonctions, ce qui facilitera l'intégration et les tests globaux du système.

Les tests porteront sur :

- La cohérence des transitions du cycle, entre les modules *Entrée* → *Détection* → *Tri* selon le GRAFCET.
- La propagation correcte des événements dans l'architecture IEC 61499 (événements d'entrée, sorties, synchronisation).
- Le comportement global observé dans *Factory I/O*, en comparant l'état des capteurs et les actions déclenchées.
- La stabilité de la communication Modbus TCP, via le SoftDpac (aucune perte de données, ordre correct des signaux).
- La réactivité du système, notamment lors :
  - o De l'arrivée rapide de deux pièces consécutives,
  - o Du tri simultané de deux pièces de même couleur,
  - o De changements d'état (arrêt, mise en marche, réinitialisation).
- La correspondance entre le GRAFCET de référence et la séquence observée dans l'exécution IEC 61499.
- La cohérence du comportement entre la version IEC 61131-3 et la version IEC 61499, puisque l'architecture doit permettre une comparaison équitable entre les deux approches.

### 4.3 Interfaçage avec Factory I/O via Modbus TCP

L'intégration du GRAFCET dans les deux environnements repose sur une communication commune assurée par le protocole Modbus TCP.

Ce protocole sert d'interface standardisée entre la scène Factory I/O et les automates simulés (*EcoStruxure Simulation* pour IEC 61131-3, *Runtime EAE* pour IEC 61499).

Le principe de fonctionnement est identique pour les deux configurations :

- *Factory I/O* agit en client Modbus TCP, envoyant les états de ses capteurs (bits d'entrée) et recevant les commandes d'actionneurs (bits de sortie).
- Les automates simulés (*Soft PLC* ou *Runtime EAE*) jouent le rôle de serveurs Modbus, mettant à disposition les variables nécessaires à la simulation.

Cette structure de communication garantit une intégration identique du procédé simulé pour les deux normes, permettant ainsi une comparaison objective lors des tests d'intégration.

Les tests porteront notamment sur :

- La cohérence des échanges Modbus (aucune perte ou inversion de variables),
- La stabilité temporelle entre les cycles de lecture/écriture,
- Et la réactivité du système complet face à des variations rapides de signaux d'entrée.

### 4.4 Objectif des tests d'intégration

Les tests d'intégration issus de ce dossier auront pour but de :

- Vérifier la cohérence fonctionnelle globale entre les modules de simulation, les programmes automates et la scène virtuelle ;
- Évaluer la synchronisation des échanges Modbus TCP ;
- Comparer le comportement général obtenu sous les deux normes de programmation ;
- Identifier les éventuelles différences de flexibilité, de lisibilité et de maintenance observées lors de la mise en œuvre.

Ces tests permettront de valider que le système, conçu à partir du GRAFCET de référence, fonctionne correctement en conditions simulées complètes, garantissant ainsi la conformité du projet avant la phase de validation finale.