

Cliente:	Usuario:	Fecha:
Dirección:	SID (GE): <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Ubicación:		
Marca:	Modelo:	Capacidad:
Horas UPS:	Horas Inv.:	UPS (VSW): Display (VSW):
Tipo de servicio:		

PARÁMETROS DE ENTRADA Y SALIDA: ■ Telecomunicaciones ■ Otros

Tipo de carga: ■ Accesorios RPA:

SNMP: Medición de Voltaje en:	■ Tablero	No. de Sobrecargas:	■ Interruptor	■ En Contacto Duplex	■ UPS	■ En Transformadores	■ ST
Interruptor de Entrada:	■ Si	■ No	■ N/A	Capacidad:	Observaciones:		
Interruptor de Salida:	■ Si	■ No	■ N/A	Capacidad:	Observaciones:		
Parámetros de Entrada:							
L1-L2:	L1-L3:	Parámetros de Salida:				■ Inversor Encendido	■ En Bypass
L1-N:	L2-N:	L1-L2:				L1-L3:	■ UPS apagado
N-T Física:	Frecuencia:	L1-N:				L2-N:	L3-N:
Temperatura del Sistema UPS en electrónica:							
Frecuencia:							
Corriente: ■ SL1: ■ No ■ N/A L2: A L3: A							
% de Carga: L1: % L2: % L3: %							

OPERACIÓN DEL SISTEMA UPS, STS ,ATS:

Estado Inicial:	■ Apagado	■ En Baypass	■ Inversor Encendido	■ Presente	Otro módulos tiene:		
El Modo del UPS se realiza:	■ Apagado	■ Si	■ En Baypass	■ Inversor	Hasta el final del Módulo:		
Diagnóstico	■ Si	■ N/A	■ Equipo Dañado	■ Presente	No. de Serie del Módulo:		
Antes de Apagar el Sistema:	■ Si	■ N/A	■ Equipo Dañado	■ Presente	No. de Serie del Módulo:		
Revisión de la etapa de	Inversor:	■ Funcionando Correctamente				■ Presente	Daño del Módulo:
Rectificador:	■ Funcionando Correctamente				■ Presente	Daño del Módulo:	No. de Serie del Módulo:
Cargador:	■ Funcionando Correctamente				■ Presente	Daño del Módulo:	No. de Serie del Módulo:
Banco de Baterías:	■ Funcionando Correctamente				■ Presente	Daño del Módulo:	No. de Serie del Módulo:
Otra Etapa	■ Funcionando Correctamente				■ Presente	Daño del Módulo:	No. de Serie del Módulo:
Otra Etapa	■ Funcionando Correctamente				■ Presente	Daño del Módulo:	No. de Serie del Módulo:

CONDICIONES OPERACIONALES DE VENTILADORES Y CAPACITORES:

El sistema UPS tiene el Horario correcto en pantalla:

■ Si	■ No	■ N/A	Gabinete de Transformadores
Observaciones:			
Funcionamiento de Ventiladores:			
Giran libremente: ■ Si ■ No			
Tiene ruido de rozamiento: ■ Si ■ No			
Sustitución de Ventiladores: ■ Si temporalmente ■ No Operación:			
Sustitución de Ventiladores: ■ Si otro ■ No ■ N/A			
Qué daño Presenta:			
No. de Pzas.:			
No. de Pzas.:			
Observaciones:			
Condiciones de Capacitores AC y DC:			
Estado físico de los capacitores: ■ En buen estado ■ Presenta daño			
Requiere cambio de capacitores x tiempo de operación: ■ Si ■ No			
Sustitución de Capacitores por otro daño: ■ Si ■ No ■ N/A			
Qué daño Presenta:			
No. de Pzas.:			
No. de Pzas.:			
Observaciones:			

LIMPIEZA AL UPS, STS, ATS:

No. de Pzas.:

Limpieza interna en el UPS, STS, ATS:						
Sección de Rectificador:	■ Si	■ No	¿Por qué no se realizó?			
Sección de Inversor:	■ Si	■ No	¿Por qué no se realizó?			
Sección de Control de la Actividad de los	■ Si	■ No	¿Por qué no se realizó?	EXCLUSIVO LLENADO DEL CLIENTE		
Nombre de otra sección:	■ Si	■ No	¿Por qué no se realizó?	FECHA:	HORA:	
Puesto que la limpieza se detectó				MÓVIL:	CORREO:	
Humedad:	■ Si	■ No	Cualquiera de los puntos mencionados, en qué etapa del UPS se encontró:			
Rastros de que existió líquidos:	■ Si	■ No				
Rastros de roedores o plagas:	■ Si	■ No				
Cables roídos:	■ Si	■ No	Observaciones:			