Техническая зона — помещение термостатов: термостаты X-501…X-507, циркуляторы TCU-08/09/10

коллекторы 708 (подача) и 712 (возврат) — продолжение: термостатная

ветка вытяжки B1 Ø315 (ОВ) — врезки выхлопа; продолжение — вентиляция

X-505
EUWP-40-15T
505
515

X-501
EUWP-40-10T
501
511

X-506
EUOTCP-50-60T
506
516

X-507
EUOTCP-50-60T
507
517

X-502
EUWP-40-10T
502
512

X-503
EUWP-40-10T
503
513

X-504
EUWP-40-10T
504
514

PI

L1E-101
L1E-102
L1E-103
L1E-104
L1E-105
L1E-106
L1E-113
L1E-114
L1E-111
L1E-112
L1E-121
L1E-122
L1E-119
L1E-120

← 708 / 712 от чиллерной (термостатная)

X-500/1 — установка (Jiangsu Torchi)

север — верхний ряд, юг — нижний; запад — слева; отметки штуцеров — М 1:50

L1E-111/112, 121/122, 119/120 (X-502…X-504): обогрев

трубопроводов поставщика — заглушки, врезка по месту

шкаф

насос вакуумный

агрегат 2-й ступени

E104
конденсатор

E204
ловушка (К54)

E103
конденсатор

E203
конденсатор

CWS-50-L1E-123

E102
испаритель плёночный

E202
испаритель КП

M

CWR-15-L1E-132

V102
сборник

V202
сборник

E101
подогреватель

V201
сборник

V101
ёмкость сырья

V201
подогреватель

P-X501

IA-20

PL-L1E-001

от магистрали воздуха КИП

PL-L1-022

еврокуб

еврокуб продукта
тяжёлая фаза, на тележке

еврокуб продукта
лёгкая фаза — рукав по месту

TCU-08
циркулятор −30 °C

TCU-10
циркулятор −30 °C

TCU-09
циркулятор −30 °C

709
713

хладоноситель −30 °C — через перегородку по оси 3 (нижний) к E104, E203, E103

CWR-50-L1E-124

709 / 713 — коллекторы воды вдоль ряда A, продолжение — общая трасса

Потоки (цвет линии)

- сжатый воздух
- хладоноситель −30 °C
- хладоноситель −30 °C
- вода охлаждающая (оборотная)
- вода охлаждающая (оборотная)
- дренажи
- вытяжная вентиляция
- сырьё и загрузка
- теплоноситель — масло
- теплоноситель — масло
- вода на торцевые уплотнения
- теплоноситель — вода от термостата
- теплоноситель — вода от термостата

коллекторы воды 708 / 712 в помещении термостатов — узел «термостатная», врезки тройниками

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.P&ID

Молекулярная дистилляция №1
(X-500/1): схема технологическая (P&ID) обвязки

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 1 — Листов 1

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок