Техническая зона — помещение термостатов: термостаты X-501…X-507, циркуляторы TCU-08/09/10

коллекторы 708 (подача) и 712 (возврат) — продолжение: термостатная

ветка вытяжки B1 Ø315 (ОВ) — врезки выхлопа; продолжение — вентиляция

L1E-101
L1E-102
L1E-103
L1E-104
L1E-105
L1E-106
L1E-113
L1E-114
L1E-111
L1E-112
L1E-121
L1E-122
L1E-119
L1E-120

север — верхний ряд, юг — нижний; запад — слева; отметки штуцеров — М 1:50

L1E-111/112, 121/122, 119/120 (X-502…X-504): обогрев

трубопроводов поставщика — заглушки, врезка по месту

X-500/1 — установка (Jiangsu Torchi)

X-505
EUWP-40-15T
505
515

X-501
EUWP-40-10T
501
511

X-506
EUOTCP-50-60T
506
516

X-507
EUOTCP-50-60T
507
517

X-502
EUWP-40-10T
502
512

X-503
EUWP-40-10T
503
513

X-504
EUWP-40-10T
504
514

PI

← 708 / 712 от чиллерной (термостатная)

шкаф

насос вакуумный

агрегат 2-й ступени

E104
конденсатор

E204
ловушка (К54)

E103
конденсатор

E203
конденсатор

CWS-50-L1E-123

E102
испаритель плёночный

E202
испаритель КП

M

CWR-15-L1E-132

V102
сборник

V202
сборник

E101
подогреватель

V201
сборник

V101
ёмкость сырья

E201
подогреватель

еврокуб

P-X501

IA-20

от магистрали воздуха КИП

PL-L1E-021

PL-L1E-022

бочка 200 л

TCU-08
циркулятор −30 °C

TCU-10
циркулятор −30 °C

TCU-09
циркулятор −30 °C

709

713

хладоноситель −30 °C — через перегородку по оси 3 (нильзы) к E104, E203, E103

CWR-50-L1E-124

709

713

709

713

709 / 713 — коллекторы воды вдоль ряда A, продолжение — общая трасса

Потоки (цвет линии)

- сжатый воздух
- хладоноситель: возврат
- хладоноситель: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- дренажи и сливы
- вытяжная вентиляция
- материальные потоки: сырьё, продукты, пары, флегма, конденсат
- теплоноситель (термомасло): возврат
- теплоноситель (термомасло): подача
- вода на торцевые уплотнения (умягчённая)
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): возврат
- теплоноситель рубашки (вода с термостата): подача

коллекторы воды 708 / 712 в помещении термостатов — узел «термостатная», врезки тройниками

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-500.P&ID

Молекулярная дистилляция №1
(X-500/1): схема технологическая
(P&ID) обвязки

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 1 — Листов 1

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок