编号：CNEx23.1781X

CNEX
国家防爆

防爆合格证

制造单位	上海中创汇仪传感技术有限公司 上海市奉贤区星火开发区莲塘路 251 号 8 幢
产品名称	压力/差压变送器
型号规格	ZC-D30 DC24V
防爆标志	Ex db IIC T6 Gb
产品标准	Q/ZC-D30-2022
总装图号	ZC-D30.00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准：
GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求》
GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

记事:
1.本产品配用已取得防爆合格证且防爆标志为 Ex d IIC Gb 的防爆填料函，使用时请严格按照使用说明书规定对引入装置进行填料密封使用。
2.防护等级：IP66
3.产品使用时应考虑介质温度的影响，确保产品符合 T6 温度组别。

中心主任

颁发日期 2023 年 5 月 20 日

本证有效期 2023 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日

南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心

公众号

注：本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。登录网站或关注公众号查询真伪 3522 4799 2682 0779
地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
邮编：473008 电话：0377-63258564 传真：0377-63208175 网址：www.china-ex.com