Вопросы к Бабкину — реактор 3 м³ 904L (R-201), 14.10.2026

Опытно-промышленный участок. Узел реактора 3 м³ 904L (R-201) с конденсатором (E-202), сборником конденсата (X-203) и аварийной ёмкостью (V-301/2): трассы, отметки, диаметры, материалы и арматура линий приняты без отступлений, обвязка аппаратов — по подписанным чертежам поставщика. Ниже — только то, что требует решения заказчика.

1. Дыхательный клапан КДЗТ-50А на сдувке реактора (①)

На дыхании реактора 214 (от съёмной гребёнки, рукав на кламп Ø64, К67) стоят клапан дыхательный КДЗТ-50А на 1500 Па и кран на выходе гребёнки. Реактор работает под вакуумом при дегазации и под азотной подушкой: под вакуумом клапан откроется на подсос из линии сдувки, если кран открыт.

- Варианты: А) кран дыхания на гребёнке закрывать на время вакуума — внести в регламент; Б) на время вакуума снимать перемычку дыхания (заглушка на клампе).
- **Сейчас в модели:** клапан стоит, кран — на гребёнке; предлагаем вариант А.

2. Щёлочь на R-201 (⑧)

По К67/К68 жидкое сырьё МДЭА/МХДЭА (DEA, CDEA, кислота, раствор NaOH ≈ 49 %, 255 / 212 кг на партию) подаётся из еврокуба насосом P-209 по рукаву на кламп бокового входа N6; вода и растворители (толуол 885 / 829 кг, метанол) — через съёмную гребёнку.

- Варианты: А) щёлочь тем же насосом и рукавом с промывкой водой между продуктами; Б) отдельный насос и рукав для щёлочи.
- **Сейчас в модели:** один насос, один рукав (типовая установка); предлагаем вариант Б, если щёлочь идёт после аминов без промывки.
