



MORSETTIERA													
DATI GENERALI	DESCRIZIONE UTENZA	SCARICATORE SOVRATENSIONE	INTERRUTTORE GENERALE	PRESENZA RETE	GENERALE AUSILIARI	MANUALE AUTOMATICO	OROLOGIO ASTRONOMICICO	LINEA FARI ARCHI	LINEA TELECAMERE	LINEA RGB SUD	LINEA RGB NORD	LINEA BIANCHI SUD	LINEA BIANCHI NORD
	TENSIONE [V]	400	400	400	230	230	230	400	230	230	230	230	230
	POTENZA [kW]												
	CORRENTE [A]												
	ICC FINE LINEA [kA]												
PROTEZIONE	TIPO	FUSIBILI	SEZIONATORE	FUSIBILI 10,3x38	MAGNETOT. DIFFER.		-	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.
	MARCA	SIEMENS	SIEMENS - STL		SIEMENS	SIEMENS	FINDER	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS
	NUM. POLI	4P	4P	3P+N	2P	1P+N	1P+N	3P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N
	In [A]	125 A - gG	32 A	2 A - aM	10 A - C	10 A - C		16 A - C	16 A - C	16 A - C	16 A - C	16 A - C	16 A - C
	Pd.I [kA]				4.5 KA			4.5 KA	4.5 KA	4.5 KA	4.5 KA	4.5 KA	4.5 KA
APPARECCHIATURA	Id [A]				0.03 A - AC			0.3 A - AC	0.3 A - AC	0.3 A - AC	0.3 A - AC	0.3 A - AC	0.3 A - AC
	TIPO	AC - SCHWTS (WP2)		SPIA LUMINOSA				CONTATTORE	CONTATTORE	CONTATTORE	CONTATTORE	CONTATTORE	CONTATTORE
	MARCA	ARNOCAVALI						SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS
	NUM. POLI							4P	2P	2P	2P	2P	2P
	CORRENTE [A]							25 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A
DATI CAVO	TENSIONE [V]			230 Vac				400vac	230vac	230vac	230vac		230vac
	LUNGHEZZA m												
	TIPO CAVO												
FORMAZIONE													
	DV%												

OGGETTO: QUADRO ELETTRICO GENERALE Q22 - LAMA MONACHILE

Matric. n.
E.I. - Q22 - 2021

Data:
08/05/2025

Disegnatore: