



MORSETTIERA										
DATI GENERALI	DESCRIZIONE UTENZA				GENERALE AUSILIARI	MANUALE AUTOMATICO	OROLOGIO ASTRONOMICO	LINEA LARGO BONSANTE	LINEA PONTE	LINEA VIA CONVERSANO
	TENSIONE [V]	400	400	400	230	230	230	400	400	400
	POTENZA [kW]									
	CORRENTE [A]									
	ICC FINE LINEA [kA]									
PROTEZIONE	TIPO	FUSIBILI	SEZIONATORE	FUSIBILI 10,3x38	MAGNETOT. DIFFER.		-	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.
	MARCA	SIEMENS	SIEMENS - STL		SIEMENS	SIEMENS	FINDER	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS
	NUM. POLI	4P	4P	3P+N	2P	1P+N	1P+N	3P+N	3P+N	3P+N
	In [A]	125 A - gG	32 A	2 A - aM	10 A - C	10 A - C		16 A - C	16 A - C	16 A - C
	Pd.I [kA]				4,5 KA			4,5 KA	4,5 KA	4,5 KA
APPARECCHIATURA	Id [A]				0,03 A - AC			0,3 A - AC	0,3 A - AC	0,3 A - AC
	TIPO	AC - SC1440.TS (4Pz)		SPIA LUMINOSA				CONTATTORE	CONTATTORE	CONTATTORE
	MARCA	ARNOCANALI						SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS
	NUM. POLI							4P	4P	4P
	CORRENTE [A]							25 A	25 A	25 A
DATI CAVO	TENSIONE [V]			230 Vac				400Vac	400Vac	400Vac
	LUNGHEZZA m									
	TIPO CAVO									
FORMAZIONE	FORMAZIONE									
	DV%									

OGGETTO: QUADRO ELETTRICO GENERALE Q21 - VIA SAN VITO

Matric. n.
E.I. - Q21 - 2021

Data:
08/05/2025

Disegnatore: