

					V
	MORSE	ETTIERA			
		DESCRIZIONE UTENZA	SCARICATORE SOVRATENSIONE	PRESENZA RETE	LINEA LA COLONNA S. VITO
	DATI GENERALI	TENSIONE [V]	400	400	400
		POTENZA [kW]			
		CORRENTE [A]			
		ICC FINE LINEA [kA]			
		TIPO	FUSIBILI	FUSIBILI 10,3x38	MAGNETOT. DIFFER.
		MARCA	SIEMENS		SIEMENS
	PROTEZIONE	NUM. POLI	4P	3P+N	3P+N
		In [A]	125 A - gG	2 A - aM	16 A - C
		Pd.I [kA]			4.5 KA
		ld [A]			0,3 A - AC
		TIP0	AC - SC1440.TS (4Pz)	SPIA LUMINOSA	CONTATTORE
	APPARECCHIATURA	MARCA	ARNOCANALI		SIEMENS
		NUM. POLI			4P
		CORRENTE [A]			25 A
		TENSIONE [V]		230 Vac	400Vac
	DATI CAVO	LUNGHEZZA m			
		TIPO CAVO			
		FORMAZIONE			
		DV%			

OGGETTO: QUADRO ELETTRICO DI MANOVRA Q02bis - LA COLONNA S. VITO COMANDATO DA Q02

Matric. n. E.I. - Q02bis - 2021 Data: 08/05/2025 Disegnatore: