



MORSETTIERA													
DATI GENERALI	DESCRIZIONE UTENZA				GENERALE AUSILIARI	MANUALE AUTOMATICO	OROLOGIO ASTRONOMICICO	LINEA INIZIO VIA SAN VITO	LINEA TRAVERSA VIA SAN VITO	LINEA LUNGOMARE D. MODUGNO	LINEA VIA ADUA E LAMP. GELSO	LINEA VIA MARTIRI DELLA RESIS.	LINEA VIA SAN VITO
	TENSIONE	[V]	400	400	400	230	230	230	400	400	400	400	400
	POTENZA	[kW]											
	CORRENTE	[A]											
	ICC FINE LINEA	[kA]											
PROTEZIONE	TIPO		FUSIBILI	SEZIONATORE	FUSIBILI 10,3x38	MAGNETOT. DIFFER.	-	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.
	MARCA		SIEMENS	SIEMENS - STL		SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS
	NUM. POLI		4P	4P	3P+N	2P	1P+N	3P+N	3P+N	3P+N	3P+N	3P+N	3P+N
	In	[A]	125 A - gG	32 A	2 A - aM	10 A - C	10 A - C	16 A - C	16 A - C	16 A - C	16 A - C	16 A - C	16 A - C
	Pd.I	[kA]				4.5 KA		4.5 KA	4.5 KA	4.5 KA	4.5 KA	4.5 KA	4.5 KA
APPARECCHIATURA	Id	[A]				0,03 A - AC		0,3 A - AC	0,3 A - AC	0,3 A - AC	0,3 A - AC	0,3 A - AC	0,3 A - AC
	TIPO		AC - SC140 TS (IP2)		SPIA LUMINOSA			CONTATTORE	CONTATTORE	CONTATTORE	CONTATTORE	CONTATTORE	CONTATTORE
	MARCA		ARNOCCANALI					SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS
	NUM. POLI							4P	4P	4P	4P	4P	4P
	CORRENTE		[A]					25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A
DATI CAVO	TENSIONE	[V]			230 Vac			400Vac	400Vac	400Vac	400Vac	400Vac	400Vac
	LUNGHEZZA		m										
	TIPO CAVO												
	FORMAZIONE												
DV%													

OGGETTO: QUADRO ELETTRICO GENERALE Q05 - VIA ARIMONDI - GELSO

Matric. n.  
E.I. - Q05 - 2021

Data:  
08/05/2025

Disegnatore: