

| | | | | | V |
|--|-----------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | MORSE | ETTIERA | | | |
| | | DESCRIZIONE UTENZA | SCARICATORE SOVRATENSIONE | PRESENZA RETE | LINEA LA COLONNA S. VITO |
| | DATI GENERALI | TENSIONE [V] | 400 | 400 | 400 |
| | | POTENZA [kW] | | | |
| | | CORRENTE [A] | | | |
| | | ICC FINE LINEA [kA] | | | |
| | | TIPO | FUSIBILI | FUSIBILI 10,3x38 | MAGNETOT. DIFFER. |
| | | MARCA | SIEMENS | | SIEMENS |
| | PROTEZIONE | NUM. POLI | 4P | 3P+N | 3P+N |
| | | In [A] | 125 A - gG | 2 A - aM | 16 A - C |
| | | Pd.I [kA] | | | 4.5 KA |
| | | ld [A] | | | 0,3 A - AC |
| | | TIP0 | AC - SC1440.TS (4Pz) | SPIA LUMINOSA | CONTATTORE |
| | APPARECCHIATURA | MARCA | ARNOCANALI | | SIEMENS |
| | | NUM. POLI | | | 4P |
| | | CORRENTE [A] | | | 25 A |
| | | TENSIONE [V] | | 230 Vac | 400Vac |
| | DATI CAVO | LUNGHEZZA m | | | |
| | | TIPO CAVO | | | |
| | | FORMAZIONE | | | |
| | | DV% | | | |

OGGETTO: QUADRO ELETTRICO DI MANOVRA Q20bis - VIA FUMAGALLI - VIA ARDITO COMANDATO DA Q20

Matric. n. E.I. - Q20bis - 2021 Data: 08/05/2025 Disegnatore: