



MORSETTIERA													
DATI GENERALI	DESCRIZIONE UTENZA	SCARICATORE SOVRATENSIONE	INTERRUTTORE GENERALE	PRESENZA RETE	GENERALE AUSILIARI	MANUALE AUTOMATICO	OROLOGIO ASTRONOMICO	LINEA 1	LINEA 2	LINEA 3	LINEA 4	LINEA 5	LINEA 6
	TENSIONE [V]	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	POTENZA [kW]												
	CORRENTE [A]												
	ICC FINE LINEA [kA]												
PROTEZIONE	TIPO	FUSIBILI	SEZIONATORE	FUSIBILI 10.3x38	MAGNETOT. DIFFER.		-	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.	MAGNETOT. DIFFER.
	MARCA	SIEMENS	SIEMENS - STL	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	FINDER	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS
	NUM. POLI	2P	2P	1P+N	2P	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N	1P+N
	In [A]	125 A - gG	32 A	2 A - aM	10 A - C	10 A - C		16 A - C	16 A - C	16 A - C	16 A - C	16 A - C	16 A - C
	Pd.I [kA]				4.5 KA			4.5 KA	4.5 KA	4.5 KA	4.5 KA	4.5 KA	4.5 KA
APPARECCHIATURA	Id [A]				0.03 A - AC			0.3 A - AC	0.3 A - AC	0.3 A - AC	0.3 A - AC	0.3 A - AC	0.3 A - AC
	TIPO	AC - SCHMETS		SPIA LUMINOSA				CONTATTORE	CONTATTORE	CONTATTORE	CONTATTORE	CONTATTORE	CONTATTORE
	MARCA	ARNOCANALI		SIEMENS				SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS
	NUM. POLI							2P	2P	2P	2P	2P	2P
	CORRENTE [A]							20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A
DATI CAVO	TENSIONE [V]			230 Vac				230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac
	LUNGHEZZA m												
	TIPO CAVO												
FORMAZIONE	FORMAZIONE												
	DV%												

OGGETTO: QUADRO ELETTRICO GENERALE Q28 - VIA V. MESSA

Matric. n.
E.I. - Q28 - 2021

Data:
08/05/2025

Disegnatore: