

# LEGENDE :

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | GRENZE DES BRANDABSCHNITTES  |  | GEFAHR DURCH CHEMIKALIEN  |
|  | RAUCHABSCHLUSS   |  | GEFAHR DURCH ELEKTRIZITÄT, ZUSATZ: SPANNUNGSANGABE  |
|  | BRANDSCHUTZABSCHLUSS (BRANDSCHUTZTÜRE)                             |  | GEFAHR DURCH GASE   |
|  | BRANDSCHUTZVERGLASUNG  |  | AUTOMATISCHER RAUCHMELDER MIT ANGABE DER MELDERGRUPPE UND - NUMMER                        |
|  | BRANDWIDERSTANDSKLASSE V. BAUTEILEN EINSCHLIESSLICH F-VERGLASUNGEN |  | AUTOMATISCHER TEMPERATURMELDER MIT ANGABE DER MELDERGRUPPE UND - NUMMER                   |
|  | BRANDSCHUTZKLAPPE MIT ANGABE DER BRANDWIDERSTANDSKLASSE            |  | RAUCHMELDER IN DER ZWISCHENDECKE MIT ANGABE DER MELDERGRUPPE UND -NUMMER                  |
|  | BRANDBRÜCKE, BRANDAUSBREITUNGSMÖGLICHKEIT                          |  | DRUCKKNOPFMELDER MIT ANGABE DER MELDERGRUPPE UND -NUMMER                                  |
|  | KENNZEICHNUNG DER BRANDWIDERSTANDSKLASSE DER DECKEN UND BEDACHUNG  |  | PARALELLINDIKATOR   |
|  | FLUCHTWEG  |  | BRANDMELDEZENTRALE MIT HAUPTMELDER  |
|  | STIEGENHAUS  |  | BRANDMELDER-PARALLELANZEIGEEINRICHTUNG  |
|  | SCHACHT  |  | FEUERWEHRBEDIENFELD   |
|  | AUFZUG   |  | BRANDMELDESTELLE, ZUSATZ: TELEFON   |
|  | HAUPTZUGANG FÜR DIE FEUERWEHR                                      |  | AUSLÖSESTELLE FÜR BRANDRAUCHENTLÜFTUNG  |
|  | NEBENEINGANG FÜR DIE FEUERWEHR                                     |  | SCHLÜSSELSAFE   |
|  | BRANDRAUCHENTLÜFTUNGSEINRICHTUNG                                   |  | HANDFEUERLÖSCHER MIT KENNZEICHNUNG NACH ÖNORM F 1050 bzw. ON EN 3                         |
|  | HAUPTABSPERRVORRICHTUNG FÜR WASSER                                 |  | WANDHYDRANT MIT ANGABE DES ANSCHLUSSES  |
|  | HAUPTABSPERRVORRICHTUNG FÜR GAS                                    |  | ÜBERFLURHYDRANT MIT ANGABE DER LEISTUNG (l/min) UND ANGABE DER NENNWEITE DER LEITUNG (mm) |
|  | HAUPTABSPERRVORRICHTUNG FÜR HEIZUNG                                |  | BACH MIT STAU UND VORBEREITETER SAUGSTELLE  |
|  | ELEKTROVERTEILER   |  | BLITZLEUCHTE  |
|  | GEFAHR DURCH LÖSCHEN MIT WASSER                                    |  | LÜFTUNGSLEITUNGSMELDER  |
|  | NICHT MIT WASSER LÖSCHEN (WASSERSCHADEN)                           |  | HAUPTSCHALTER ZUR ABSCHALTUNG DES GESAMTEN GEBÄUDES                                       |
|  | ERHÖHTE BRANDGEFAHR  |  | AUFBEWAHRUNG BRANDSCHUTZPLÄNE   |
|  | EXPLOSIONSGEFAHR   |  |   |

## BRANDSCHUTZPLAN

482

ERWEITERUNG HLW / HTL BRAUNAU  
5280 BRAUNAU, MICHAELISTRASSE 70 / OSTERNBERGER STRASSE 55

kaufmannwanas.com architekten



KAUFMANN - WANAS ZT - GmbH  
1050 WIEN, SCHLOSSGASSE 14/6 T: 01/ 545 28 28 F: 01/ 545 31 73, office@kaufmannwanas.com

## LEGENDE

AUFTRAG NR.: 27

PLAN NR.: 1152/482

WIEN , 08.01.2007