

기 호	내 용	비 고
■ 전력 설비		
	케이블 헤드 Cable Head (C.H)	
	특고압, 고압 부하절연 개폐기 H.V Load Breaker Switch (L.B.S)	
	특고압, 고압 전력용 퓨즈 H.V Power Fuse (P.F)	
	기중 절연형 A.S.S. Auto Selector Switch	
	전력용 피뢰기 Lightning Arrester (L.A)	
	계가용 변성기 Metering Out Fit (M.O.F)	
	고압개폐기 Cut Out Switch (C.O.S)	
	계가용 변압기 Potential Transformer (P.T)	
	서지 흡수기 Surge Absorber (S.A)	
	변압기 Transformer (T.R)	
	진공 차단기 Vacuum Circuit Breaker (V.C.B)	
	기중 차단기 Air Circuit Breaker (A.C.B)	
	저압 배선용 차단기 Molded CASED Circuit Breaker (M.C.C.B)	
	저압 배선용 누전차단기 Earth Leakage Circuit Breaker (E.L.C.B)	
	3Ø 콘덴서 3Ø Static Capacitor (S.C)	
	퓨즈 Fuse (F)	
	변류기 Current Transformer (C.T)	
	영상 변류기 Zero Phase Current Transformer (Z.C.T)	
	발전기 (W/Radiator 공냉식) Diesel Engine Generator (G.E.N)	
	бат데리 Battery	
	정류기 Rectifier	
	전압계 Voltage Meter	
	전류계 Ampere Meter	
	주파수계 Frequency Meter	
	역률계 Power Factor Meter	
	전력계 Kilo Wattmeter	
	통전표시기 Voltage Detectotr (V.D)	
	전압 선택 스위치 Voltage Selector Switch	
	전류 선택 스위치 Ampere Selector Switch	
	자동 절환 스위치 (N상특성) Automatic Transfor Switch (A.T.S)	
	누전경보기 Earth Leakage Detector (E.L.D)	
	디지털 멀티 감시보호장치 Digital Meter Protection Relay	
	서지 보호기 Surge Protective Device	
	전력량계 Watt - hour Meter	
	부스덕트 (비상온 FR Type) AL-FE Bus Duct (IP54+PE or IP41+PE)	규격은 도면 참조 (Standard Reference drawings)

기 호	내 용	비 고
■ 전력 설비		
	전등, 전열 분전반-일반 Lighting/Receptacle Panelboard - Nomal	벽매입 또는 벽노출형 (FFL+1,800mm) (Fluse Mounted or Wall Bracket Type)
	동력용 분전반 Power Panelboard - Nomal	벽매입 또는 벽노출형 (FFL+1,800mm) (Fluse Mounted or Wall Bracket Type)
	전등, 전열 분전반-(W/비상) Lighting/Receptacle Panelboard - Emergency	벽매입 또는 벽노출형 (FFL+1,800mm) (Fluse Mounted or Wall Bracket Type)
	조명제어용 분전반 Lighting Controls Panelboard	벽매입 또는 벽노출형 (FFL+1,800mm) (Fluse Mounted or Wall Bracket Type)
	무정전 전원장치용 분전반 Uninterruptible Power Supply Panelboard (U.P.S)	벽매입 또는 벽노출형 (FFL+1,800mm) (Fluse Mounted or Wall Bracket Type)
	단상 전동기 Single Phase Motor	전원 : 전기공사 설비 : 기계공사
	상상 전동기 Three Phase Motor	전원 : 전기공사 설비 : 기계공사
	안전 스위치 Safety Switch	벽노출형 (FFL+1,500mm) (Surface Mounted Type)
	플로트 스위치 Float Switch	전원 : 전기공사 설비 : 기계공사
	피뢰침 Air Terminal or Lightning Rod	피뢰침 규격은 도면 참조
	접지 시험 단자함 Grounding Test Terminal Board	벽노출형 (FFL+500mm) (Surface Mounted Type)
	접지봉 Grounding Rod	규격은 도면 참조 (Standard Reference drawings)
	맨홀 Manhole	규격은 도면 참조 (Standard Reference drawings)
	핸드홀 Handhole	규격은 도면 참조 (Standard Reference drawings)

■ 전 등 설 비		
	LED 등기구 Fluorescent Lighting Fixture	레이스 웨이형 (Race Way Type)
	LED 등기구 Fluorescent Lighting Fixture	천장 매입형 (Ceiling Concealment Type)
	LED 등기구 Electronic Lighting Fixture	천장 직부형 (Ceiling Concealment Type)
	LED 등기구 Electronic Lighting Fixture	천정 매입형 (Ceiling Concealment Type)
	LED 등기구 Electronic Lighting Fixture	천장 직부형 (Ceiling Concealment Type)
	LED 등기구 Electronic Lighting Fixture	벽부형 (Wall Bracket Type)
	LED 등기구 Electronic Lighting Fixture	천정 매입형 (Ceiling Concealment Type)
	LED 등기구 Electronic Lighting Fixture	벽 매입형 (Wall Concealment Type)
	LED 등기구 Electronic Lighting Fixture	투사등형
	단로 스위치 (1P-250V-15A, 1way Switch)	벽매입형 (FFL+1,200mm) (Fluse Mounted Type)
	상로 스위치 (1P-250V-15A, 3way Switch)	벽매입형 (FFL+1,200mm) (Fluse Mounted Type)

기 호	내 용	비 고
■ 전 열 설 비		
	접지극부 콘센트 Receptacle (2P-250V-15A)	벽부형 (Wall Bracket Type)
	접지극부 콘센트 Receptacle (2P-250V-15A)	벽부형 (Wall Bracket Type)
	방우형 콘센트 Receptacle (Water Proof 2P-250V-15A-2way Type)	벽부형 (Wall Bracket Type)
■ 공 통 사 항		
	조인트 박스 Joint Box (J.B)	100x100x54mm
	풀 박스 Pull Box (P.B)	규격은 도면 참조
	전선관 입상, 통과, 입하 Conduit Rise-up, Through, and Down	
	귀로 표시 Homerun to Panelboard	
	슬라브 또는 천정 은폐배관, 배선 Slab Embed or Ceiling Concealed Conduit & Wiring	
	노출배관, 배선 Exposed Conduit & Wiring	
	바닥 은폐배관, 배선 또는 지중 매설배관, 배선 Floor Embed Conduit & Wiring or Undergrounding Conduit & Wiring	
	Duct, Tray내 배선 Without Conduit	
	공배관 표시 Empty Conduit	
■ 주 기 사 항		
1. 모든 자재는 "KS" 또는 동등 이상의 제품을 사용하고, 관련법규를 준수하여 시공한다.		
2. 모든 전선관은 경질비닐(PVC)전선관을 사용한다. 그 외 노출 동력 공사는 아연도 강재 전선관(HDG)을 사용한다. (단, 28C 이하 콘크리트 매입 및 옥내 전개된 장소에는 전선관은 CD 난연관을 사용하고, 그 이외의 매입되는 장소에는 불연재 전선관을 사용한다.)		
3. Cable Tray 내에서는 배관을 사용하지 않는다.		
4. 본 도면의 특기 없는 각 설비별 배관 배선은 다음과 같다.		
■ 조명설비 상호간 배관배선 (단선 및 연선사용)		
	HFX 2.5mm²x 2, E-2.5mm²(16C)	
	HFX 2.5mm²x 3, E-2.5mm²(16C)	
	HFX 2.5mm²x 4, E-2.5mm²(22C)	
	HFX 2.5mm²x 6, E-2.5mm²(22C)	
■ 전열설비 상호간 배관배선 (단선 및 연선사용)		
	HFX 4mm²x 2, E-4mm²(22C)	
	HFX 4mm²x 4, E-4mm²(28C)	
5. 스위치에는 접지선을 사용하지 않는다.		
6. 전선은 특기 없는 한 450/750V급 저독성 폴리올레핀 절연전선(HFX)을 사용한다.		
7. 현장 여건상 또는 기타 사정으로 부득이 변경이 불가피할 경우에는 관계 법령의 테두리 내에서 시행하되,감독관의 승인을 득한후 착수하여야 한다.		
8. 모든상세도는 시공을 위한 예시도면이며, 특히 각종 외함상세도는 납품업체에 따라 크기가 상이할 수 있으며 현장여건에 준하여 감독관과 상이후 시공할 것.		

전력용 범례 및 주기사항

축척:A1 : 1/NONE
A3 : 1/NONE

전력시설물종합설계업 제서울 E-1-055호
엔지니어링 활동주체 제06-378호
전기.정보통신 설계.감리 및 소방설계
주) 정 명 기 술 단
대표 · 기술사 이 정 환

PROJECT TITLE		
 LS Electric R-Center 구축		
PROJECT NUMBER		
224001		
DESIGN CONSULTANT		
가운건축 GAUN Architects & Engineers		
서울시 강남구 연주로 609, 10층 (논현동, 파스타워) Tel:82-2-3443-7799 Fax:82-2-3443-3807 www.g aun.co.kr		
NOTES		
KEY PLAN		
		
		
		
		
		
		
		
		
NO.	DESCRIPTION	DATE
ISSUES & REVISIONS		
BUILDING NAME		
DRAWING TITLE		
전력용 범례 및 주기사항		
DRAWN	SCALE	A3 : 1/NONE A3 : 1/NONE
CHECK 1	안 동 식	
CHECK 2	이 은 진	
APPR	정 용 재	
DATE		2024.04
DRAWING NO.		
EE-00-002		