

△		
△		
△		
△		
△		
△		
△		
△		
△		
△		

NO.	DESCRIPTION	DATE
-----	-------------	------

ISSUES & REVISIONS		
--------------------	--	--

BUILDING NAME

DRAWING TITLE

지상1층 전열 설비 평면도

--

DRAWN	SCALE
CHECK 1 안동식	A3 : 1/200 A3 : 1/400
CHECK 2 이은진	DATE
APPR 정용재	2024.04

DRAWING NO.
EE-04-001

주기사항

1. 배관 배선
- : 슬라브 매입 배관 배선
 - - - : 노출 배관 배선
 - · - : 바닥 은폐 및 지중 매설 배관 배선
 - · · - : CABLE TRAY내 배선

2. 전열용 배관, 배선
- : 16C (HFIX 2-2.5sq,E-2.5sq)
 - : 22C (HFIX 4-2.5sq,E-2.5sq)

3. LEGEND
- ☐ : 전등 전열용 분전반
 - ⊙ : 2P 250V 15A 접지극부 2구 콘센트
 - ⊙ : 2P 250V 15A 접지극부 2구 콘센트 (대기 전력 자동 차단 콘센트)
 - ⊙ : 콘크리트 매입형 SYSTEM BOX (2P 250V-15A) 접지2구
 - ⊙ : 콘크리트 매입형 SYSTEM BOX (2P 250V-15A) 접지2구 (대기 전력 자동 차단 콘센트)
 - ⊙_{WP} : 2P 250V 15A 접지극부 방우형 2구 콘센트
 - ⊙_B : 2P 250V 15A 접지극부 방우형 1구 콘센트 (FL+500mm-비대용)
 - ⊙_H : 2P 250V 15A 접지극부 방우형 1구 콘센트 (FL+1,200mm-HAND DRY용)
 - ⊙_W : 2P 250V 15A 접지극부 방우형 1구 콘센트 (FL+2,000mm-전기온수기 전용용)
 - ⊙_R : 2P 250V 20A 접지극부 2구 콘센트 통신 RACK용 콘센트
 - ⊙_J : 전자감응식 소변기 전원용 J.B
 - ⊙_{AV} : 빔프로젝트용 및 스크린용 J.B (천정속)

4. PULL BOX SIZE
- ☐_a : 150 x 150 x 100mm
 - ☐_b : 200 x 200 x 150mm
 - ☐_c : 300 x 300 x 200mm
 - ☐_d : 400 x 400 x 300mm

대기전력자동차단콘센트 수량 계산서				
대기전력콘센트 적용개소(40%이상)				
구 분	전체 콘센트 수량	명단별 미설치 지역 콘센트 수량	콘센트 적용 수량	대기전력 자동차단 콘센트 적용비율
1층	50EA		50EA	28EA 56.00 %
2층	66EA		66EA	19EA 20.79 %
TOTLA	116EA		116EA	47EA 40.52 %

전력시설물종합설계업 제서울 E-1-055호
엔지니어링 활동주체 제06-378호
전기정보통신 설계,감리 및 소방설계

정명기술
대표 · 기술사 이 정 환

지상1층 전열 설비 평면도

축척:A1 : 1/200
A3 : 1/400