

Reporte de Mantenimiento

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-749-FYR | Equipo: Aire Acondicionado

1. Información General del Equipo

Campo	Valor
Marca	Lennox
Modelo	Mod-7225JD
Número de serie	SN1388655379
Código interno	EQ-749-FYR
Ubicación	Oficinas administrativas
Año de fabricación	2023
Estado del equipo	Funcionamiento normal

2. Historial de Mantenimientos

No.	Fecha	Tipo de mantenimiento	Estado
1	12/09/2024	Correctivo	Actual
2	11/03/2025	Predictivo	Completado
3	07/09/2025	Emergencia	Completado
4	06/03/2026	Predictivo	Completado

3. Actividades Realizadas

Actividad	Resultado
Limpieza de filtros	Correcto
Limpieza de serpentines	Correcto
Revisión eléctrica	Correcto
Verificación de presiones	Correcto
Ajuste de conexiones	Correcto
Lubricación	Correcto
Prueba de funcionamiento	Correcto

4. Cálculos y Mediciones Realizadas

Parámetro	Valor
Voltaje	116.0 V
Corriente	14.58 A
Presión de succión	77.15 PSI
Presión de descarga	231.79 PSI
Temperatura ambiente	28.7 °C

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-749-FYR | Equipo: Aire Acondicionado

Temperatura de salida	13.4 °C
Diferencial térmico	15.9 °C
Consumo eléctrico	1.67 kW

5. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

La revisión técnica confirma que el equipo opera de manera estable. Se recomienda continuar con el programa de mantenimiento preventivo para mantener su desempeño.

6. RECOMENDACIONES

- Revisar nuevamente las presiones en el próximo servicio.
- Verificar el estado de los filtros cada tres meses.
- Continuar con mantenimiento preventivo semestral.
- Mantener limpia la unidad condensadora.

7. RESPONSABLE

Responsable
Primitiva Parra Rosell