

Reporte de Mantenimiento

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-366-WZY | Equipo: Aire Acondicionado

1. Información General del Equipo

Campo	Valor
Marca	Daikin
Modelo	Mod-8928ZM
Número de serie	SN1399635851
Código interno	EQ-366-WZY
Ubicación	Sala de servidores
Año de fabricación	2015
Estado del equipo	En buenas condiciones

2. Historial de Mantenimientos

No.	Fecha	Tipo de mantenimiento	Estado
1	05/10/2024	Preventivo	Completado
2	03/04/2025	Preventivo	Completado
3	30/09/2025	Correctivo	Completado
4	29/03/2026	Correctivo	Actual

3. Actividades Realizadas

Actividad	Resultado
Limpieza de filtros	Correcto
Limpieza de serpentines	Correcto
Revisión eléctrica	Correcto
Verificación de presiones	Correcto
Ajuste de conexiones	Correcto
Lubricación	Correcto
Prueba de funcionamiento	Correcto

4. Cálculos y Mediciones Realizadas

Parámetro	Valor
Voltaje	126.8 V
Corriente	11.5 A
Presión de succión	84.99 PSI
Presión de descarga	204.96 PSI
Temperatura ambiente	22.2 °C

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-366-WZY | Equipo: Aire Acondicionado

Temperatura de salida	11.5 °C
Diferencial térmico	17.9 °C
Consumo eléctrico	2.1 kW

5. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

La revisión técnica confirma que el equipo opera de manera estable. Se recomienda continuar con el programa de mantenimiento preventivo para mantener su desempeño.

6. RECOMENDACIONES

- Revisar nuevamente las presiones en el próximo servicio.
- Continuar con mantenimiento preventivo semestral.
- Mantener limpia la unidad condensadora.
- Verificar el estado de los filtros cada tres meses.

7. RESPONSABLE

Responsable

Máximo Vicente Moliner