

Reporte de Mantenimiento

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-824-JSU | Equipo: Aire Acondicionado

1. Información General del Equipo

Campo	Valor
Marca	Carrier
Modelo	Mod-5222YD
Número de serie	SN7443380000
Código interno	EQ-824-JSU
Ubicación	Sala de servidores
Año de fabricación	2017
Estado del equipo	Activo

2. Historial de Mantenimientos

No.	Fecha	Tipo de mantenimiento	Estado
1	13/08/2024	Preventivo	Completado
2	09/02/2025	Preventivo	Completado
3	08/08/2025	Preventivo	Completado
4	04/02/2026	Preventivo	Actual

3. Actividades Realizadas

Actividad	Resultado
Limpieza de filtros	Correcto
Limpieza de serpentines	Correcto
Revisión eléctrica	Correcto
Verificación de presiones	Correcto
Ajuste de conexiones	Correcto
Lubricación	Correcto
Prueba de funcionamiento	Correcto

4. Cálculos y Mediciones Realizadas

Parámetro	Valor
Voltaje	115.8 V
Corriente	14.11 A
Presión de succión	63.01 PSI
Presión de descarga	254.52 PSI
Temperatura ambiente	25.4 °C

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-824-JSU | Equipo: Aire Acondicionado

Temperatura de salida	12.0 °C
Diferencial térmico	12.5 °C
Consumo eléctrico	2.51 kW

5. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

La revisión técnica confirma que el equipo opera de manera estable. Se recomienda continuar con el programa de mantenimiento preventivo para mantener su desempeño.

6. RECOMENDACIONES

- Revisar nuevamente las presiones en el próximo servicio.
- Continuar con mantenimiento preventivo semestral.
- Verificar el estado de los filtros cada tres meses.
- Mantener limpia la unidad condensadora.

7. RESPONSABLE

Responsable

Rosa Elorza Barón