

Reporte de Mantenimiento

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-320-CTU | Equipo: Planta de Emergencia

1. Información General del Equipo

Campo	Valor
Marca	Kohler
Modelo	Mod-0771LQ
Número de serie	SN0885373912
Código interno	EQ-320-CTU
Ubicación	Sótano - Cuarto eléctrico
Año de fabricación	2024
Estado del equipo	Activo

2. Historial de Mantenimientos

No.	Fecha	Tipo de mantenimiento	Estado
1	01/12/2024	Emergencia	Completado
2	30/05/2025	Emergencia	Completado
3	26/11/2025	Preventivo	Completado
4	25/05/2026	Emergencia	Completado

3. Actividades Realizadas

Actividad	Resultado
Cambio de aceite	Correcto
Cambio de filtro de aceite	Correcto
Cambio de filtro de combustible	Correcto
Revisión del sistema de enfriamiento	Correcto
Revisión de batería	Correcto
Prueba en vacío	Correcto
Prueba con carga	Correcto

4. Cálculos y Mediciones Realizadas

Parámetro	Valor
Voltaje	222.3 V
Corriente	28.87 A
Frecuencia	59.0 Hz
Potencia	41.53 kW
Horas del horómetro	497.0 h

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-320-CTU | Equipo: Planta de Emergencia

Presión de aceite	57.53 PSI
Temperatura del motor	83.0 °C
Nivel de combustible	93.01 %

5. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

La revisión técnica confirma que el equipo opera de manera estable. Se recomienda continuar con el programa de mantenimiento preventivo para mantener su desempeño.

6. RECOMENDACIONES

- Verificar nivel de combustible semanalmente.
- Programar cambio de aceite según horas de operación.
- Revisar batería periódicamente.
- Realizar pruebas con carga cada mes.

7. RESPONSABLE

Responsable

Josep Lucena