

Reporte de Mantenimiento

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-513-JBX | Equipo: Planta de Emergencia

1. Información General del Equipo

Campo	Valor
Marca	Cummins
Modelo	Mod-9643ZQ
Número de serie	SN3893845409
Código interno	EQ-513-JBX
Ubicación	Oficinas administrativas
Año de fabricación	2015
Estado del equipo	En buenas condiciones

2. Historial de Mantenimientos

No.	Fecha	Tipo de mantenimiento	Estado
1	02/12/2024	Predictivo	Completado
2	31/05/2025	Emergencia	Completado
3	27/11/2025	Correctivo	Completado
4	26/05/2026	Preventivo	Completado

3. Actividades Realizadas

Actividad	Resultado
Cambio de aceite	Correcto
Cambio de filtro de aceite	Correcto
Cambio de filtro de combustible	Correcto
Revisión del sistema de enfriamiento	Correcto
Revisión de batería	Correcto
Prueba en vacío	Correcto
Prueba con carga	Correcto

4. Cálculos y Mediciones Realizadas

Parámetro	Valor
Voltaje	227.4 V
Corriente	27.42 A
Frecuencia	59.8 Hz
Potencia	32.7 kW
Horas del horómetro	1648.0 h

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha: 26/07/2026 | Código: EQ-513-JBX | Equipo: Planta de Emergencia

Presión de aceite	53.79 PSI
Temperatura del motor	86.1 °C
Nivel de combustible	99.42 %

5. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

El equipo se encuentra en condiciones óptimas de operación. Los valores medidos se ajustan a los rangos de referencia y no se observaron fallas durante la prueba de funcionamiento.

6. RECOMENDACIONES

- Realizar pruebas con carga cada mes.
- Mantener limpio el radiador y el sistema de enfriamiento.
- Revisar batería periódicamente.

7. RESPONSABLE

Responsable
Hernando Talavera Tomas