



Koeling

Actieve koeling telt mee in de energieberekening. Het type en het rendement bepalen hoe het meeweegt.

Waarom dit telt

Heb je actieve koeling, dan hoort die in de berekening thuis. Zonder bewijs kan de adviseur het type en rendement niet goed meenemen, wat ongunstig of onnauwkeurig uitpakt.

Hoe herken je het

Koeling kan een split-unit airco zijn (binnen- + buitenunit) of een warmtepomp met koelfunctie. Soms is er geen actieve koeling. Het typeplaatje op de buitenunit geeft merk, type en vermogen.

Veelvoorkomende typen

- **Geen:** geen actieve koeling aanwezig.
- **Airco (split-unit):** binnen- en buitenunit.
- **Warmtepomp met koelfunctie:** dezelfde unit verwarmt én koelt.

Gouden regel — controleer vóór aanschaf.


Ga vóór aanschaf en montage na of het product in de aangeboden opstelling bekend is bij het BCRG-register. Dan mag de adviseur de gunstige, productspecifieke waarde overnemen. Zo niet, dan geldt een voorzichtige forfaitaire waarde.

Wat moet op de factuur

- **Toestel:** merk en type.
- **Vermogen:** koelvermogen (kW).
- **Rendement:** SEER/koelrendement indien bekend.
- **Adres:** factuur op het adres van de woning.

Welke foto's maak je

1. Foto van het typeplaatje van de buitenunit (recht van voren, leesbaar).
2. Foto van de binnenunit(s).
3. Overzichtsfoto zodat duidelijk is of het airco of een warmtepomp met koelfunctie is.



Wat telt als bewijs?

- **Typeplaatje-foto:** van de buiten- en binnenunit (merk, type, vermogen).
- **Factuur of installatierapport:** op het adres van de woning.
- **Productspecificatie:** met koelvermogen en rendement (SEER), indien bekend.

Sterk vs. zwak bewijs

Sterk bewijs	Zwak of onbruikbaar
Foto's van beide units met typeplaatjes + de factuur.	Foto van de buitenunit van een afstand, zonder typegegevens.
Duidelijk of het airco of warmtepomp met koelfunctie betreft.	"Airco aanwezig" zonder merk of vermogen.
Vermogen/rendement vastgelegd via typeplaatje of datasheet.	Geen enkele specificatie van de koeling.

Veelgemaakte fouten

- Foto van de buitenunit van te ver, zonder typegegevens.
- Onduidelijk of het airco of een warmtepomp met koelfunctie is.
- Geen vermogen of rendement vastgelegd.

Wanneer forfaitair?

Zonder bewijs kan koeling niet goed worden meegenomen. Leg merk, type en vermogen vast met een foto van het typeplaatje en de factuur.

Checklist koeling

- ✓ Foto typeplaatje buitenunit
- ✓ Foto binnenunit(s)
- ✓ Overzichtsfoto opstelling
- ✓ Factuur met merk, type en vermogen
- ✓ Rendement (SEER) vastgelegd indien bekend
- ✓ Factuur op het adres van de woning

Labellift.nl · Onafhankelijk verduurzamingsplatform · Dit document is een hulpmiddel; de EPA adviseur beoordeelt per situatie welk bewijs volgens NTA 8800 en BRL 9500 bruikbaar is.