



Ventilatie

Het ventilatiesysteem bepaalt mede hoe efficiënt je woning met warmte omgaat. Het gaat erom welk type je hebt.

Waarom dit telt

Een systeem met warmteterugwinning (WTW) telt gunstiger mee dan natuurlijke of eenvoudige mechanische ventilatie. Zonder bewijs gaat de adviseur uit van het meest voorkomende systeem voor het bouwjaar — meestal ongunstiger dan wat je werkelijk hebt.

Hoe herken je het

Kijk naar de unit (vaak op zolder of in een kast) en naar de ventielen/roosters in huis: natuurlijke ventilatie (roosters, klepraampjes), mechanische afzuiging (afzuigbox met afvoer), of balansventilatie met WTW (aan- én afvoerkanalen).

Veelvoorkomende typen

- **Natuurlijk:** roosters en klepraampjes, geen mechanische unit.
- **Mechanische afzuiging (C):** afzuigbox met afvoer.
- **Gebalanceerd (D) / WTW:** aan- en afvoer met warmteterugwinning.

Gouden regel — controleer vóór aanschaf.

Ga vóór aanschaf en montage na of het product in de aangeboden opstelling bekend is bij het BCRG-register. Dan mag de adviseur de gunstige, productspecifieke waarde overnemen. Zo niet, dan geldt een voorzichtige forfaitaire waarde.

Wat moet op de factuur

- **Unit:** merk en type van de ventilatie-unit.
- **Systeemtype:** natuurlijk, mechanisch (C), gebalanceerd (D) of WTW.
- **WTW-rendement (%)** indien op de productspecificatie vermeld.
- **Adres:** factuur/installatierapport op het adres van de woning.

Welke foto's maak je

1. Foto van de ventilatie-unit inclusief het typeplaatje (recht van voren, leesbaar).
2. Foto's van de ventielen/roosters in de woning, zodat het systeemtype herkenbaar is.
3. Bij WTW: foto waarop de aan- én afvoerkanalen zichtbaar zijn.



Wat telt als bewijs?

- **Factuur of installatierapport:** met merk en type van de unit, op het adres van de woning.
- **Foto van het typeplaatje:** van de ventilatie-unit (recht van voren, leesbaar).
- **Productspecificatie:** met het WTW-rendement bij balansventilatie.
- **Inregelverklaring ventilatie:** indien beschikbaar.

Sterk vs. zwak bewijs

Sterk bewijs	Zwak of onbruikbaar
Foto van het typeplaatje van een WTW-unit + de installatiefactuur.	Een foto van een rooster zonder dat duidelijk is of er een mechanisch systeem achter zit.
Installatierapport met merk, type en rendement.	"Mechanische ventilatie aanwezig" zonder merk/type.
Duidelijk zichtbaar systeemtype (C, D of WTW).	Losse foto van een afzuigkap in de keuken.

Veelgemaakte fouten

- Foto van een rooster zonder dat het systeemtype blijkt.
- Geen typeplaatje (merk/type onbekend).
- WTW-rendement niet vastgelegd.
- Een afzuigkap in de keuken verward met het ventilatiesysteem.

Wanneer forfaitair?

Zonder bewijs gaat de adviseur uit van het standaardsysteem voor het bouwjaar — meestal natuurlijke of eenvoudige mechanische ventilatie. Heb je WTW? Leg dat vast met typeplaatje en factuur.

Checklist ventilatie

- ✓ Foto typeplaatje ventilatie-unit
- ✓ Foto's ventielen/roosters (systeemtype herkenbaar)
- ✓ Bij WTW: aan- en afvoerkanalen in beeld
- ✓ Factuur/installatierapport met merk en type
- ✓ WTW-rendement vastgelegd indien van toepassing
- ✓ Factuur op het adres van de woning

Labellift.nl · Onafhankelijk verduurzamingsplatform · Dit document is een hulpmiddel; de EPA-adviseur beoordeelt per situatie welk bewijs volgens NTA 8800 en BRL 9500 bruikbaar is.