

Legende		Eniwa AG
LS	= Leistungsschalter	
LT	= Lasttrenner ohne Sicherung	
LTSi	= Lasttrenner mit Sicherung	
TM	= Trennmesser	
gTr	= NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz	
n.sel.	= nicht selektiv zum Hausanschluss	
EEA	= Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung	

DIN 2	125 DIN 00	80 DIN 00	80 DIN 00	TM DIN 2		80 DIN 00	80 DIN 00		250 DIN 2	DIN 00	DIN 00	DIN 00					
O	f	d	c	B	B	a	e	e	Q								
4x150	3x50/50	4x50+10	3x16/16	3x95/95	3x95/95	3x25/25	3x25/25	3x25/25	3x95/95								
VK 0636 (Haselrainstrasse 26)	EEA Rainstrasse 43; EM in Parz: 7534; EM vor Parz: 7534; Rainstrasse 41; Rainstrasse 43; Rainstrasse 56; Rainstrasse 58	Haselrainstrasse 9; Haselrainstrasse 14; Rainstrasse 39 Riedenstrasse 8	Rainstrasse 48	TS Stichweg	TS Stichweg	Rainstrasse 50	Rainstrasse 52	Rainstrasse 54	VK 0737 (Rainstrasse 64)	Reserve	Reserve	Reserve					