VK 0620							Niederspannung	
Küttigen Stockweg/Hauptstr. 2								letzte Aenderung: 03.12.2010 Blatt 1 von 1
G4	200 G4	TM G4	125 G4				160 G4 EEA	
H 	G —-> 91+26×4	H 4x95+16 ★	q > 9+25x4	g —△ 3x16/16	C —⊳ 9+25x4	C	t 4x50 ↔	
VK 0628 (Höhleweg/Stichweg 3)	VK 0643 (Hauptstrasse 10 (Bank))	TS Schulhaus Stockfeld	EM in Parz: 7293; Hauptstrasse 2; Hauptstrasse 4; Sonnmattstrasse 25; Sonnmattstrasse 27	Outdoor Cabinet Hauptstrasse 2	Neue Stockstrasse 34	Stockweg 23	EEA Sonnmattstrasse 20; Hauptstrasse 6; Sonnmattstrasse 20 Sonnmattstrasse 22; Sonnmattstrasse 24	

Legende

IBAarau Strom AG

LS = Leistungsschalter
LT = Lasttrenner ohne Sicherung
LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
TM = Trennmesser

n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung