Originalstrangliste

VK 0875

Niederspannung

Küttigen Schulhaus

letzte Aenderung: 17.01.2018 Blatt 1 von 1

n.sel

Legende

IBAarau Strom AG

LS = Leistungsschalter

= Lasttrenner ohne Sicherung LTSi = Lasttrenner mit Sicherung

TM = Trennmesser

gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss

EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

DIN 00	DIN 00	DIN 00	DIN 00	315 DIN 2 EEA	TM DIN 3		250 DIN 2	250 DIN 2	DIN 00	DIN 00
			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \							
↓	↓	\downarrow	↓	3x150/150	O 3x240Al/150Cu △——	O 3x240Al/150Cu △——	f —⊳ 26/26×8	m —> 3x95/95 ↔	\downarrow	↓ →
Reserve	Reserve	Reserve	Reserve	EEA Schulhausweg 3; Schulhausweg 3	TS Kreuzweg	TS Kreuzweg	Hauptstrasse 39 (Schulhaus); Schulhausweg 1	Festanschluss (VK) Schulhausplatz Dorf	Reserve	Reserve