## Küttigen Blatt 1 von 1 Hauptstrasse 35 200 G4 250 G4 125 G4 200 TM G6 G6 Χ Ζ b Χ Ζ b Χ 3x16/16 △ 4x35 △ 3x50/50 <--4x35 ⇔ 4x35 ⇔ 4x50 4x150Al 4x150Al TS Kreuzweg TS Kreuzweg TS Vorstadtstrasse Hauptstrasse 23 Hauptstrasse 25 Hauptstrasse 48 Hauptstrasse 35; Hauptstrasse 37 Hauptstrasse 35; Hauptstrasse 37 EM in Parz: 4098; Hauptstrasse 29; Hauptstrasse 31 Hauptstrasse 21 Hauptstrasse 50; Verstärker Hauptstrasse 50 Hauptstrasse 52; Hauptstrasse 54; Hauptstrasse 56

Eniwa AG

Legende

= Leistungsschalter

= Trennmesser

= Lasttrenner ohne Sicherung LTSi = Lasttrenner mit Sicherung

gTr = NH-Sicherungseinsatz Transformatorschutz n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss

EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

Niederspannung

letzte Aenderung: 29.06.2018

Originalstrangliste

VK 0616