VK 0609								Niederspannung
Küttigen Bibersteinerstrasse 22								letzte Aenderung: 15.05.2001 Blatt 1 von 1
TM G6	150 G4		300 G6	150 G4	150 G4		G4	G6
Z 4x240 ◆	ax50/50 △	e 09/09x€	G 3x150/150 △	C	d 4x35+10 △	d		B 4x150+16 [△]
TS Alte Stockstrasse	Bibersteinerstrasse 19; Bibersteinerstrasse 21	Bibersteinerstrasse 11; Bibersteinerstrasse 13; srsteinerstrasse 15; Bibersteinerstrasse 9b; Leuenweg 9; Neue Stockstrasse 10	Gysulastrasse 77, 79, 81, 83, 85	Bibersteinerstrasse 22, 24, 26	Bibersteinerstrasse 18, 20	Bibersteinerstrasse 32	Reserve	Gysulastrasse 71; Gysulastrasse 72; Gysulastrasse 73; Gysulastrasse 74; Gysulastrasse 76; VK 0647 (Gysulastrasse 65)

Legende

IBAarau Strom AG

LS = Leistungsschalter
LT = Lasttrenner ohne Sicherung
LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
TM = Trennmesser
n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss
EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung