

Procedimento Unificado Vale Brasil para Trabalho em Altura - RAC 01



PRO-040866, Rev.05: 01/07/2026

ANEXO 1D -CHECK LIST PRÉ-USO DE ANDAIMES SUSPENSO					
GERÊNCIA		EMPRESA		LOCAL /EQUIPAMENTO	
DATA					
SERVIÇO A SER REALIZADO:					
NOME INSPETOR DE ANDAIMES:		MATRICULA		DATA	
NOME DO RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO DIÁRIA(USUARIO)		MATRICULA		DATA	
ORIENTAÇÕES: 1) Assinalar conforme e não conforme para o tipo de andaime analisado 2) Se houver alguma resposta como " NÃO CONFORME " para qualquer item da lista de verificação, não executar o serviço. Acionar a supervisão imediata para solução da pendência. 3) Para situações de liberação,manter este checklist arquivado: Uma cópia junto ao inspetor da area solicitante do andaime e outra afixada junto ao andaime em local visível e protegido contra intemperies. 4) Para situações de pré-uso deve ser preenchido pela equipe de executantes a cada turno de trabalho e mantendo na frente de serviço. 5) É Proibido a movimentação de andaimes móveis com equipamentos, ferramentas ou objetos em cima ou apoiados.					
SINALIZAÇÃO					
RELAÇÃO DE ITENS DE VERIFICAÇÃO		CONFORME	NÃO CONFORME	AÇÃO REQUERIDA PARA NÃO CONFORME	
1	Foi emitida a Permissão de Trabalho (PT) ou Permissão de Trabalho Seguro (PTS)?			Não utilizar até regularização	
2	O isolamento da área esta adequado para inicio da atividade?			Não utilizar até regularização	
3	Estão disponíveis os dispositivos para amarração das ferramentas nas atividades de trabalho em altura?			Não utilizar até regularização	
4	Está disponível o cinturão de segurança modelo paraquedista com talabarte duplo e/ou trava quedas para atividades de trabalho em altura?			Não utilizar até regularização	
5	Quando aplicável, a linha de vida é fixada em estrutura independente para atividades com cordas, andaimes suspensos, cadeiras suspensas, locais com risco de colapso da estrutura e andaimes em balanço?			Não utilizar até regularização	
6	Os pontos de ancoragens foram previamente definidos e são resistentes aos esforços que ele está sendo submetido?			Não utilizar até regularização	
7	O sistema de proteção contra quedas possui absorvedor de energia?			Não utilizar até regularização	
8	O sistema de ancoragem atende as normas técnicas aplicáveis?			Não utilizar até regularização	
9	No caso de andaimes suspensos, motorizados ou por cremalheira, existe dispositivo mecânico de emergência?			Não utilizar até regularização	
10	Os mecanismos de acionamento da plataforma suspensa (trava-quedas, cordas, cabos de aço e demais dispositivos), foram testados e estão em perfeitas condições de uso?			Não utilizar até regularização	
11	Possui guarda-corpo com 1,20m, rodapé com 0,15m a 0,20m e o piso está fixado em elemento estrutural da edificação?			Não utilizar até regularização	
12	Possui placa de identificação com a carga máxima de trabalho permitida em local visível?			Não utilizar até regularização	
13	Os cabos de aço possuem proteção contra quinas-vivas e saliências?			Não utilizar até regularização	
14	Existe cabo guia fixado em estrutura independente da estrutura de fixação e sustentação da plataforma suspensa?			Não utilizar até regularização	
15	O material depositado sobre a plataforma suspensa é para uso imediato?			Não utilizar até regularização	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
Observações :					