

Procedimento Unificado Vale Brasil para Trabalho em Altura - RAC 01



PRO-040866, Rev.05, 01/07/2026

ANEXO 3A - LISTA DE LIBERAÇÃO DE ANDAIME					
GERÊNCIA:		EMPRESA:		LOCAL/EQUIPAMENTO:	
DATA:					
NOME INSPETOR DE ANDAIMES:		MATRICULA:		DATA:	
ORIENTAÇÕES: 1) Assinalar conforme e não conforme para o tipo de andaime analisado 2) Se houver alguma resposta como "NÃO CONFORME" para qualquer item da lista de verificação, não executar o serviço. Acionar a supervisão imediata para solução da pendência. 3) Para situações de liberação , manter este checklist arquivado: Uma cópia junto ao inspetor da área solicitante do andaime e outra afixada junto ao andaime em local visível e protegido contra intempéries. 4) É Proibido a movimentação de andaimes móveis com equipamentos, ferramentas ou objetos em cima ou apoiados .					
ITEM	ITENS A SEREM VERIFICADOS	CONFORME	NÃO CONFORME	NÃO APLICÁVEL	AÇÃO REQUERIDA PARA NÃO CONFORME
1	A área ao entorno do andaime está isolada e sinalizada com barreiras físicas, de forma a evitar colisões de veículos e/ou equipamentos e quedas de materiais e objetos?				Não utilizar até regularização
2	O peso sobre a plataforma está limitado a suportar pessoas e materiais de uso de acordo com a capacidade máxima de carga informada no projeto do andaime?				Não utilizar até regularização
3	Os andaimes do tipo: multidirecionais, tubular, fachadeiros ou simplesmente apoiados possuem projeto e memorial de cálculo afixado ao mesmo com o nome do responsável legalmente habilitado pelo seu dimensionamento?				Não utilizar até regularização
4	O Andaimos são metálicos?				Não utilizar até regularização
5	Os andaimes são construídos em superfície plana?				Não utilizar até regularização
6	O Projeto de andaime referencia o local/estrutura/equipamento onde está montado?				Não utilizar até regularização
7	O projeto traz informação de capacidade de carga das estruturas receptoras e carga que o andaime exerce sobre esta?				Não utilizar até regularização
8	O Andaime do tipo apoiado fixo possui sapatas em base sólida / resistente?				Não utilizar até regularização
9	O Andaime do tipo apoiado móvel possui travamento de rodízios e está aplicado?				Não utilizar até regularização
10	O andaime suspenso possui Linha de vida independente?				Não utilizar até regularização
11	O andaime suspenso , possui dispositivo de bloqueio mecânico automático, atendendo a máxima capacidade de carga do equipamento?				Não utilizar até regularização
12	As escadas e terminais encontram-se devidamente travados conforme projeto?				Não utilizar até regularização
13	O Ponto de ancoragem para recebimento do linha de vida ou trava quedas retrateis consta no projeto do andaime?				Não utilizar até regularização
14	As braçadeiras de fixação dos andaimes estão protegidas por capas de proteção nos acessos e áreas de trabalho e circulação de pessoas?				Não utilizar até regularização
15	A plataforma de trabalho está toda forrada (material antiderrapante, isentas de nós e rachaduras) e fixada nas extremidades?				Não utilizar até regularização
16	O andaime possui dispositivo de fechamento do acesso à plataforma de trabalho recomposto por guarda-corpo ao redor de toda a plataforma?				Não utilizar até regularização
17	O alçapão em andaime possui barreira física ao redor de modo a impedir queda de pessoas?				Não utilizar até regularização
18	O projeto de andaime montados em locais onde haja risco de incêndio (tanques, inflamáveis, paiol de explosivos, caldeiras, torres de resfriamento, áreas de fornos e demais cenários indicados na análise de risco) contempla acessos para evasão dos executantes durante cenários de emergência?				Não utilizar até regularização
19	Para atividades com risco de contato com superfícies energizadas, os andaimes são confeccionados de material não condutor?				Não utilizar até regularização
20	Os andaimes metálicos estão montados em uma área que possua malha de aterramento, ou possui aterramento temporário, quando indicado pela ART?				Não utilizar até regularização
21	Os andaimes possuem sistema de guarda corpo com travessão intermediário e superior? O guarda corpo está em perfeito estado de funcionamento.				Não utilizar até regularização
22	Os andaimes possuem sistema de rodapé? O rodapé está em perfeito estado de funcionamento? Sem trincas, rachaduras e/ou aberturas?				Não utilizar até regularização
OBSERVAÇÕES:					