



## Ordem de Serviço Nº 24842

Data de Abertura: 01/11/2024 16:16:41  
Estado: Aberta

### 1 - Dados do Solicitante

**Nome:** 8D00-A07-041 - SALA DE EXAMES TOMOGRAFIA

### 2- Serviço Prestado

**Tipo de Serviço:**

Manutenção corretiva

**Problema Reclamado:**

Estruturas e Acabamentos

### 3 - Observações

- Aplicar argamassa baritada, 0,5 cm de espessura, ou placa drywall equivalente, na parede de divisa da sala de endoscopia

### 4- Dados automáticos

- Ordem de Serviço criada por Thiago Júnior de Carvalho às 16:16:41 de 01/11/2024 através do Chamado 16198.

**Valor do Serviço:**

R\$ 0.00

**Descontos:**

R\$ 0.00

**Acréscimos:**

R\$ 0.00

**Peças:**

R\$ 0.00

**Valor Total:**

R\$ 0.00

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico

\_\_\_\_de\_\_\_\_de\_\_\_\_