



# Ordem de Serviço Nº 24086

Data de Abertura: 25/10/2024 12:08:35  
Estado: Aberta

## 1 - Dados do Solicitante

Nome: 8D

## 2- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:

Manutenção corretiva

Problema Reclamado:

Ar Condicionado e Climatização

Descrição do Serviço: Foi encaminhado orçamentos para o setor de compras no dia 29/10/2024.

### 2.1 - Horas Trabalhadas

#### Horas Trabalhadas Discriminadas

Técnico	Data Inicial	Data Final	Observações
Leyliane Brinck De Camargo	29/10/2024 13:02:00	29/10/2024 13:03:00	Autorizada pela fiscalização a aquisição de 01 EXAUSTOR SICFLUX AXIAL TITAN VAL 800 no valor total de R\$ 7.800,00

#### Horas Trabalhadas Por Técnico

Técnico	Horas Trabalhadas
Leyliane Brinck De Camargo	0h e 1min

#### Horas Totais Trabalhadas

Horas Trabalhadas:

0h e 1min

## 3 - Observações

- Realizar a manutenção em 01 (UM) exaustor da Cabine 1 (8DJU) localizada no 6º
- pavimento (Cobertura Técnica).
- Vazão exaustor: 20655 m³/h
- Pressão: 15 mmCA
- Ref.: BERLINER, OTAM, Multivac, Sicflux.

## 4- Dados automáticos

- Ordem de Serviço criada por Vitor Alberto Lemes Monteiro às 12:08:35 de 25/10/2024 através do Chamado 15856.

Valor do Serviço:

R\$ 0.00

Descontos:

R\$ 0.00

Acréscimos:

R\$ 0.00

Peças:

R\$ 0.00

Valor Total:

R\$ 0.00



## Ordem de Serviço Nº 24086

Data de Abertura: 25/10/2024 12:08:35  
Estado: Aberta

---

Assinatura do Cliente

---

Responsável Técnico  
Leonardo Aparecido da Silva

\_\_\_\_de\_\_\_\_de\_\_\_\_