



Ordem de Serviço Nº 23135

Data de Abertura: 11/10/2024 13:07:36
Estado: Aberta

1 - Dados do Solicitante

Nome: 8D

2- Serviço Prestado

Tipo de Serviço:

Manutenção corretiva

Problema Reclamado:

Ar Condicionado e Climatização

Descrição do Serviço: Encaminhado orçamento para compra do exaustor no dia 29/10/2024.

3- Anexos

3.1 - Horas Trabalhadas

Horas Trabalhadas Discriminadas

Técnico	Data Inicial	Data Final	Observações
Leyliane Brinck De Camargo	29/10/2024 13:00:00	29/10/2024 13:01:00	Autorizada pela fiscalização a aquisição de 4 EXAUSTOR SICFLUX AXIAL TITAN VAL 400 no valor total de R\$ 11.400,00
Leyliane Brinck De Camargo	01/11/2024 11:00:00	01/11/2024 11:01:00	Autorizada pela fiscalização a aquisição de 01 EXAUSTOR AXIAL 80CM QUALITAS no valor total de R\$ 9.207,80

Horas Trabalhadas Por Técnico

Técnico	Horas Trabalhadas
Leyliane Brinck De Camargo	0h e 2min

Horas Totais Trabalhadas

Horas Trabalhadas:

0h e 2min

4 - Observações

- Realizar a manutenção em 04 (QUATRO) exaustores da Cabine 3 (8DJU) localizada no 1º pavimento.
- Vazão exaustor: 6500 m³/h
- Pressão: 10 mmCA
- Ref.: BERLINER, OTAM, Multivac, Sicflux.

5- Dados automáticos

- Ordem de Serviço criada por Vitor Alberto Lemes Monteiro às 13:07:36 de 11/10/2024 através do Chamado 15127.



Ordem de Serviço Nº 23135

Data de Abertura: 11/10/2024 13:07:36
Estado: Aberta

Valor do Serviço:	R\$ 0.00
Descontos:	R\$ 0.00
Acréscimos:	R\$ 0.00
Peças:	R\$ 0.00
Valor Total:	R\$ 0.00

Assinatura do Cliente

Responsável Técnico
Leonardo Aparecido da Silva

____ de ____ de ____