



## Ordem de Serviço Nº 53877

Data de Abertura: 11/09/2025 15:11:00  
Estado: Aberta

---

### 1 - Dados do Solicitante

Nome: 8D

---

### 2- Serviço Prestado

**Tipo de Serviço:**

Manutenção corretiva

**Localização:**

8D04-A01-052 - PAC WC 07

**Problema Reclamado:**

Sistemas instalações de agua e esgoto

---

### 3 - Observações

- Vaso com muita pressão, ajustar a pressão na válvula de descarga, ajustar todos os demais vasos dos locais que receberão a UTQ - Queimados

---

### 4- Dados automáticos

- Ordem de Serviço criada por Thiago Junior De Carvalho às 15:11:00 de 11/09/2025 através do Chamado 34287.

---

**Valor do Serviço:**

R\$ 0.00

**Descontos:**

R\$ 0.00

**Acréscimos:**

R\$ 0.00

**Pecas:**

R\$ 0.00

**Valor Total:**

R\$ 0.00

---

Assinatura do Cliente

---

Responsável Técnico

\_\_\_\_de\_\_\_\_de\_\_\_\_