p_b
Main press
IDLE · 0.1 kW

p_c
Press drive
IDLE · 0.2 kW

p_e
Press drive
IDLE · 6.1 kW

p_g
Main press
RUNNING · 6.5 kW

p_k
Main press
RUNNING · 36.0 kW

ahu_a
Air handling unit
IDLE · 6.1 kW

ahu_b
Air handling unit
ANOMALY · 1.4 kW

ex_b
Air extraction fan
RUNNING · 32.1 kW

comp_a
Air compressor
ANOMALY · 0.0 kW

comp_b
Air compressor
ANOMALY · 41.3 kW

mh_a
Material handling
RUNNING · 8.3 kW

u_e
Utilities
RUNNING · 12.3 kW

mix_a
Process mixer
RUNNING · 8.7 kW

Play | −1 h | +1 h

2025-11-12 12:00 UTC

MACHINE STATE — AIR COMPRESSOR

RUNNING

Running for 48 h · ON above 13.8 kW

MEASURED DEMAND (HOURLY MEAN) — MAX 68.8 KW

41.34 kW

NEXT-HOUR FORECAST — STATE-AWARE MIXTURE

40.90 kW


for 13:00 · persistence 41.34 kW · last-hour error +1.98 kW

DAILY DEVIATION SCORE — LEVEL KNN

ANOMALY

2025-11-12 (complete day, retrospective) · score 0.961 · threshold 0.540

LAST 48 HOURS AND NEXT-HOUR FORECAST — RECORDED NEXT HOUR 35.09 KW (RETROSPECTIVE)



TODAY VS TYPICAL DAY — WEEKDAY REFERENCE

